

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-08-2018 til kl. 08.00 den 30-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:26	Vasbygade	Olie spild	Spild af dieselolie mod og i kloak på tankstation, efter pistol var revet af slange på dieselstander. Nødstop på anlægget aktiveret. Udlagt 50 liter absodan for opsamling. Overdraget skadestedet til driftschef på virksomheden.
09:01	Nyholms alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet brug af deodorant.
09:15	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:26	Nygårds plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
11:22	Nyhavn	Assistance	Assistance til politiet.
11:38	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:49	Vibeholms alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
16:08	Absalonsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
16:54	Mjølnerparken	Ild i lejlighed	Ild i køkken, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning af lejligheden ved hjælp af overtrykventilator. Foretaget eftersyn i overliggende lejligheder, ia. Kanariefugl i bur, placeret i køkkenet afgang ved døden pga. røgforgiftning. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservicefirma.
17:42	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:31	H.C. Andersens	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

30-08-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-08-2018 til kl. 08.00 den 30-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:52	Lærkevej	Springtæppeaktion	Assistance til politiet. Stoppet på radio inden ankomst.
20:33	Brøndbyvestervej	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med røg fra stikkontakt, strømmene afbrudt og elektriker tilkaldt.
20:39	Amagerfælledvej	Naturbrand	Ild i affald i det fri, der var slukket af forbipasserende før Beredskabets ankomst.
21:18	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Foretaget eftersyn, iab.
21:37	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stjerneaster. Foretaget eftersyn, iab.
01:21	Emblasgade	Ild i bil	Ild i 3 biler i det fri, slukket med 2 HT-rør tilsat skum. Kontrolleret med termisk kamera samt overdraget skadestedet til politiet.
01:40	Kobbelvænget	Ild i bil	Ild i bil slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
03:12	Frederikssundsvej	Trafik ulykke	Oprydning af dele fra køretøj samt lyskurv efter færdselsuheld. Overdraget skadestedet til politiet.
04:59	Robert Jacobsens Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
05:04	Badstuestræde	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Afproppet sprængt vandrør på 2. sal og opsuget vand i lejligheder på 1. - og 2. sal. Overdraget skadestedet til beboer på 1. sal.
07:18	Bogtrykkervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

30-08-2018