

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-09-2018 til kl. 08.00 den 02-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:01	Langagervej	Brandalarm	Trykfald i sprinkleranlæg.
09:40	Lundtoftegade	Personredning	Assistance til politiet med redning af person fra byggekran i ca. 30 m. højde.
10:07	Sankt Knuds Vej	Eftersyn	Foretaget eftersyn for røglugt, intet fundet.
11:03	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på lokomotiv.
13:44	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:18	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:53	Hjulumagerstien	Assistance til nedbæring	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
15:03	Brøndby Stadion	Brandalarm	Damp fra sauna.
16:25	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
16:50	Brøndby Stadion	Brandalarm	Damp fra sauna.
17:13	Strandvænget	Forurening	Meget lidt oliefilm i vandet omkring flere både.
17:26	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:46	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved ankomst.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-09-2018 til kl. 08.00 den 02-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:14	Århusgade	Brand	Ild i bil, slukket med pulverlukker og HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
22:46	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:18	Kuglegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
00:18	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:43	Heimdalsgade	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 6 personer ud.
00:43	Nordrupvej	Brand	Overtændt knallert, slukket med HT-rør.
01:53	Søndre Ringvej	Brand	Overtændt varevogn op af bygning.
03:11	Løgstikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
04:31	Jagtvej / Ågade	Færdselsuheld	Foretaget sikring af skadested efter færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret. Assisteret ambulancepersonale og akutlæge med immobilisering af patient. Frakoblet batterikabler fra batteri på en personbil samt flyttet begge køretøjer ind til siden efter aftale med politiet. Fejet og rengjort kørebanen samt overdraget skadestedet til politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-09-2018