

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-09-2018 til kl. 08.00 den 04-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:24	Sundkrogsgade	ISL-Eftersyn	Kontakt til ambulance på stedet, ej i arbejde.
10:55	Forchhammervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:01	Danasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:24	Valdemar Hansens vej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
11:54	Helse Holmen	Brand alarm	Blind alarm, grundet afprøvning.
12:40	Holmens Bro	Oliespild	Mindre forurening, udlagt absorberingsmiddel, ingen skadevolder
13:09	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:46	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
14:10	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
14:14	By parkvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
15:38	Frederikssundsvej	Eftersyn	Ild i papirholder på toilet. Slukket af personale før ankomst, området udluftet. 2 ansatte overgivet til ambulancetjenesten med røgskader. Skadeservice tilkaldt.
15:47	Nygårds Plads	Brandalarm	Ass. til st. HV
16:32	Frederikssundmotorvej	Trafik ulykke	Ass. Til st. GL
16:37	Diget	Ild i lastbil	Slukket med HT-rør.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**03-09-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-09-2018 til kl. 08.00 den 04-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:32	Roshagevej	Ild i affald	Slukket med et HT-rør.
20:35	Matthæusgade	Ild i lejlighed	Bål fad på altan.
20:46	Blågårds Plads	Redning Andet	Ved ankomst var der ikke nogen fuld mand på bibliotek
21:19	Magistervej	Container i bygning-Brand	Afmeldt af politiet, da patrulje på stedet havde slukket container.
23:59	Valdemar Hansens vej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
00:03	Smørumvej	Oliespild	Oliespild - Politiet rekv. Mindrespild af kølevæske fra en Ford Focus. Politiet rekv. og bilen havde forladt stedet ved vores ankomst. Udlagt 20L ALFOB til opsugning af væske. Dette delvis opsamlet.
00:17	Emdrupvej	Brand-Bil i det fri	Lavet ny tur med anden adresse
00:17	Emdrupvej	Brand-Bil i det fri	Ild i 5 biler, slukket med HT-rør, Politiet overtaget.
01:45	Emdrupvej	Brand Andet	Efterslukning af køretøj fra tidligere hændelse.
02:04	Eskildsgade	Oversvømmelse	Lækage fra vandrør, lukket for vandet. Vand løbet til gulvafløb, så ingen yderligere indsats iværksat.
05:29	Humle Husene	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
05:42	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
07:52	Fabriksparken	Brandalarm	Falsk alarm, brandtryk aktiveret uden grund.
07:57	Kuglegården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**03-09-2018**