

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-09-2018 til kl. 08.00 den 05-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:52	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp og os fra madlavning.
09:56	Løvstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
10:51	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.
11:03	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
11:24	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
11:41	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde.
11:46	Tranumparken	Ild i lejlighed	Assisteret politi med opbrydning af dør. Ingen brandindsats.
12:09	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:48	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:36	Reberbanegade	Springtæppeaktion	Assistance ved springtæppeaktion. Stoppet under fremkørsel.
16:35	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkeres arbejde.
16:52	Pilestræde	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i lejlighed. Ved beredskabets ankomst konstateredes røglugt fra ældre tørretumbler. Afbrudt strøm til tørretumbler og kontrolleret med termisk kamera.
17:03	Ystadgade	Olieudslip	Oliespild på 40 meter vognbane. Opsamlet med Absodan. Underrettet HOFOR om muligt udslip til kloaksystemet.
19:46	Jarmers Plads	Springtæppeaktion	Assistance til politiet ved springtæppeaktion. En person sikret med faldsikringssele og efterfølgende bragt ned til ventende ambulance. Overdraget skadestedet til politiet.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

05-09-2014

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-09-2018 til kl. 08.00 den 05-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:25	Onkel Dannys Plads	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten i forbindelse med muligt hjertestop.
23:29	Peder Lykkes Vej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. Yderligere en bil brandskadet.
23:44	Ruten	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. Yderligere 1 bil forsøgt antændt med brandbare væsker.
00:27	Store Kongensgade	Eftersyn	Eftersyn grundet røglugt i beboelsesejendom. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
00:58	Peder Lykkes Vej	Eftersyn	Eftersyn grundet ild i bil, tidligere på dagen. Kontrolleret med termisk kamera. Intet at bemærke.
05:10	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:35	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm idet en fejlbehæftet gruppe, fejlagtigt var blevet genindkoblet.
07:26	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:56	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

05-09-2014