

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-09-2018 til kl. 08.00 den 08-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:00	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved HBRs ankomst.
09:26	Nørrebrogade	Røg fra trappe	Anmelder antog lugt/røg fra afbrænding af pap i gården for røg fra brand i ejendommen - blind alarm.
09:46	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:18	Overgaden Neden Vandet	Min. forurening-Oliefilm på	Eftersyn for oliefilm på vandet. Tynd oliefilm på vandet i kanalen Opgaven givet videre til havnen.
14:01	Nordre Fasanvej	Ild i Butik	Ild i div tøj i tørretumbler, slukket med HT-rør. Foretaget udluftning og eftersyn i vaskeriet. Foretaget eftersyn på bagtrappe og i lejlighed over brandstedet. Overdraget skadestedet til skadeservice og politiet.
14:08	Tårnvej	Olie spild	Opsamling af kølervæske.
14:10	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm. Damp fra opvaskemaskine.
14:37	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
14:49	Carl Th. Dreyers Vej	Ild i container	Ild i container, slukket før ankomsten. Foretaget eftersyn, iab. Fyldt skum i container som præventiv indsats for at forhindre op blusning.
15:29	Havkajakvej	Fastklemning	Maskine Assisteret ambulancetjenesten med udtagning af patient fra havkajak.
18:55	Brinken	Ild i container	Slukket med et HT-rør.
19:01	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.
20:29	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

07-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-09-2018 til kl. 08.00 den 08-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:34	Ørnevej	Røg fra kælder	Ild i tørretumbler i vaskekælder, slukket med HT-rør. Ventileret kælder og køkkentrappe, samt tryksat hovedtrappe for at forhindre røgspredning til denne. Foretaget eftersyn i lejlighed over brandstedet, iab. Overdraget skadestedet til skadeservice.
22:51	Banegårdspladsen	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en beruset person som er overleveret til politiet.
00:18	Folkvars vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg Hjemmepleje.
00:32	Halmtorvet	Eftersyn	Bål i baggård, slukket med HT-rør.
00:55	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tågekanon.
01:29	Stevnsgade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Bil udbrændt og yderligere en bil brandskadet.
01:39	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:39	Skotterupgade	Oversvømmelse	Vandskade pga. knækket rør til radiator. Tilkaldt skadeservice samt opsuget vand med vandstøvsuger.
01:40	Wesselsgade	Ild i bil	Overtændt bil slukket med HT-rør og skum. Udlagt lidt absorberingsmiddel for at opsamle benzinspild. En bil udbrændt og yderligere en bil brandskadet.
01:51	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:54	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:31	Valgårdsvej	Eftersyn	Eftersyn for glemt mad i ovn. Naboerne havde skaffet adgang til lejligheden og fjernet brændt pizza i ovn før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

07-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-09-2018 til kl. 08.00 den 08-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:18	Pile Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:54	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, årsag ukendt.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

07-09-2018