

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-09-2018 til kl. 08.00 den 12-09-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|--------------------------|----------------|--|
| 08:08 | Esplanaden | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 08:29 | Bartholinsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. |
| 08:50 | Biblioteksvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. |
| 10:11 | Holbergsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 10:22 | Jemtelandsgade | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 10:36 | Rigsdagsgården | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. |
| 10:39 | Amagerbrogade | Røg fra butik | Mindre ildløs i frituregryde, slukket af personale før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. |
| 11:07 | Artillerivej / Njalsgade | Trafik ulykke | To biler impliceret i mindre færdselsuheld i forbindelse med et lysreguleret kryds som var ude af funktion. Fører af Part 1 overgivet til ambulancetjenesten som indbringer PT til Amager hospital. Fører af Part 2 har ikke behov for yderligere tilsyn. Foretaget sikring af skadested samt oprydning Overdraget skadestedet til politiet. |
| 11:50 | Arne Jacobsens Allé | Ild i bygning | Brandspredning fra åben grill i restauration til ventilationsanlæg og teknikrum. Indsat 1 HT til slukning af rumbrand i teknikrum samt indsat skæreslukker til slukning af ildløs i ventilationskanal. Foretaget eftersyn med termisk kamera for brandspredning via ventilationskanal til tagkonstruktion, ingen brandspredning. Følgeskade rekvireret. Skadestedet overdraget til politiet. |
| 11:57 | Gernersgade | Eftersyn | Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke - Ingen røg eller varme. HFI slået fra. Beboer havde kontaktet elektriker. |
| 12:03 | Vester Voldgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 12:41 | Kirkebjerg allé | Brandalarm | Blind alarm, alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-09-2019

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-09-2018 til kl. 08.00 den 12-09-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|---------------------|----------------|--|
| 13:38 | Kirkebjerg allé | Brandalarm | Blind alarm, alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag. |
| 13:57 | Fabrikmestervej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 15:26 | Rymarksvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 15:56 | Vester Voldgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 17:44 | Nørre Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra vandhane. |
| 17:48 | Griffenfeldsgade | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 18:06 | Langebrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 18:07 | Ågade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 18:21 | Bystævneparken | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 21:57 | Thorupsgade | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 22:14 | Hedemarksvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 22:55 | Københavns Lufthavn | Brandalarm | Assistance til Tårnby Brandvæsen. |
| 00:44 | Vermlandsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 01:16 | Lyrskovgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 03:48 | Nørrebrogade | Brandalarm | Pumpe var aktiveret uden årsag, afbrudt Pumpe. |
| 04:02 | Vermlandsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-09-2019

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-09-2018 til kl. 08.00 den 12-09-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|----------------|----------------|---|
| 04:34 | Frankrigsgade | Ild i affald | Ild i affald ved saneringsejendom. Udlagt 1 stk. HT for afslukning. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-09-2019