

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-09-2018 til kl. 08.00 den 15-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:19	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
08:36	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:43	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:51	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.
10:49	Jemtelandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
11:12	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra afløbsrens.
11:14	H.C. Andersens boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:41	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:13	Stamholmen	Trafikulykke	Person påkørt af lastbil under højresving. Person fri af køretøj ved beredskabets ankomst. Assisteret ambulancetjenesten.
13:26	Stamholmen	Min. Forurening v/FUH	Spuling af gade, efter tidligere trafikulykke.
13:42	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet to detektorer var aktiveret ved kraftig damp/os fra opstart af kompressor.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-09-2018 til kl. 08.00 den 15-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:11	Thorshavnsvej	Ild i lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, iab. Ingen beboer hjemme. Rejst drejestige til 3. sal og foretaget eftersyn.
18:40	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:55	J.C. Jacobsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.
19:27	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:52	Havneholmen	Springpudeaktion	Person stod på taget, opsat selvoppustelig springpude og beroliget personen. Politiet fik talt personen i sikkerhed. Overdraget skadestedet til politiet.
20:13	Brydes Allé	Trafikulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
20:52	Hjilmagerstien	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:09	Nansensgade	Eftersyn	Ild i el-skab, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera samt udluftet lejlighed med overtryksventilator. Tilkaldt elektriker samt skadeservicefirma. Lejlighedens beboere tilset for røgforgiftning, iab.
21:43	Hvidovrevej	Røg fra bygning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Optænding af biopejs på altan.
21:59	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet flere meldere blev aktiveret da tekniker genindkoblede gruppe, der havde været udkoblet pga. brug af teaterrøg.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-09-2018 til kl. 08.00 den 15-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:20	Nørre Voldgade	Ild i busk	Ild i busk og græs, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab.
22:41	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:21	Hammerensgade	Elevatorstop	Ved beredskabets ankomst var alle personer kommet ud ved egen hjælp.
23:30	Vesterkærvej	Eftersyn	Eftersyn for gnister fra ovn. Iab. ved beredskabets ankomst. Afmonteret strømmen fra ovn. Beboer informeret om at tilkalde tekniker, inden brug.
23:32	Hvidovrevej	Røg fra kælder	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være popcorn der var brændt på. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
00:33	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af teaterrøg. Foretaget eftersyn, iab.
00:33	Hollænderdybet	Ild i bil	Ild i bil i baggård, slukket med 1 x HT-rør tilsat skum. 2 ruder i bygning varmesprængt. Ingen røg/brandspredning i bygningen. Overdraget skadestedet til politiet.
01:28	Tranevej	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 7 personer ud.
02:27	Franckesvej	Benzin udslip	Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenede på grund af utæthed i brændstofssystemet på køretøj.
02:28	Vigerslevvej	Ild i bil	Anmeldelse om ild i bil. Runderet i området sammen med politiet. Intet fundet.
03:54	Danstrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-09-2018 til kl. 08.00 den 15-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
04:55	Amagerbrogade	Ild i affald	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
05:16	Peder Lykkes Vej	Ild i bil	Røg fra oliefyr i minibus grundet ny påført undervognsbehandling, iab.
06:23	A.D. Jørgensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-09-2018