

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-09-2018 til kl. 08.00 den 18-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:53	Nordre Frihavnsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:13	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:48	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:55	Kirkebjerg Alle	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
11:29	Nordre Toldbod	Olie spild	Olie spild fra lastbil. Opsamlet med absorberingsmiddel.
11:36	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:55	Skudehavnsvej	Bygn.brand-Butik	Eftersyn og efterslukning efter mindre ild i spånsugningsanlæg. Mindre glødebrand i aftræksrør slukket, lokalerne ventileret.
13:01	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:22	Overgaden Oven Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:40	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:12	Brovænget / Skråningen	Brand	Påkørt el fordelingsskab, ingen brand ved brandvæsnetts ankomst.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

18-09-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-09-2018 til kl. 08.00 den 18-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:00	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:25	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:23	Hvidkildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
19:03	Jacobys Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:38	Egeskoven	Naturbrand	Mindre ildløs slukket med HT.
23:42	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
02:25	Heimdalsgade	Brand-Bil i det fri	Ild i 2 personbiler, slukket med 2 HT rør.
07:04	Lyshøj Allé	Person under tog	Personpåkørsel på fjerntogsspor. Assistance til politiet og ambulancetjenesten.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**18-09-2018**