

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-09-2018 til kl. 08.00 den 19-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:29	Carl Jacobsens Vej	Eftersyn	Eftersyn af røgdudvikling fra altan. Ved eftersynet kunne vi konstatere, at der formentlig var smidt cigaretskod ned i en potteplante. Intet at bemærke ved ankomst.
08:56	Emdrup Huse	Assistance til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
09:08	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:39	Langelinie	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:00	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:50	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra bad.
12:34	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:44	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, alarmen var aktiveret ved brug af spray på toilet.
13:24	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:27	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring i køkken.
14:30	Rugagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret. Teknikers arbejde på anlægget.
15:04	Amager Boulevard	Færdselsuheld	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen i forbindelse med færdselsuheld, hvor to biler var impliceret.
15:51	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

19-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-09-2018 til kl. 08.00 den 19-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:07	Franciska Clausen Pl	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:50	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. madlavning.
18:01	Højstens Boulevard	Naturbrand	Ild i hæk slukket med HT.
18:57	Emdrupvej	Assistance til ambulancetjen	Assistance til ambulancetjenesten. Ved ankomst havde beboeren selv åbnet døren, derfor ikke behov for beredskabets hjælp.
21:01	Sneppevej	Eftersyn	Eftersyn af bippende røgalarm. Ved beredskabets ankomst var beboeren netop hjemvendt. Beboeren skiftede selv batteri i røgalarmen.
21:30	Skyttehusene	Container i det fri	Ild i container slukket med HT.
21:56	Strandlodsvej	Røg fra bygning	Ild i kafferister maskine med kraftig varmeledning til tilknyttet ventilationsanlæg. Slukket branden med 1 højtryksrør i kafferister maskine samt kølet ventilationsanlæg med skæreslukker. Overtryksventileret produktionslokalet for røgspredning samt foretaget eftersyn udvendigt af overliggende etage, intet at bemærke. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt orienteret politiet på stedet.
22:04	Schønbergsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand stående i det fri, slukket ved beredskabets ankomst.
22:23	Tårnvej	Brand andet	Il i køkken, slukket med HT.
22:26	Dr. Priemes Vej	Eftersyn	Eftersyn af røglugt i loftrum, alle værelsesrum samt loftrum eftersat, intet at bemærke.
23:41	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:46	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

19-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-09-2018 til kl. 08.00 den 19-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:12	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:34	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:51	Lygten	Brand Andet	Assistance til politiet med rengøring af fortov.
05:51	Brostykkevej	Trafik ulykke	Person bil har ramt parkeret varevogn, oprydning efter FUH.
06:48	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

19-09-2018