

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-09-2018 til kl. 08.00 den 22-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:05	Hvalens Kvt	Bygnings brand	Ild i skur slukket med HT.
08:11	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:25	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med damp tæt på detektoren.
09:38	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. e-cigarett rygning tæt på detektoren.
09:54	Jemtelandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
10:15	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:07	Vulkangade	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med røglugt fra EI-installation. Konstateret at installationen var overbelastet med elektriske apparater. Orienteret beboer om at kontakte autoriseret elektriker for eftersyn.
11:31	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen eller sat anlægget i service.
12:25	Rugagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:57	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
14:01	Krogagervej	Brandalarm	Blind alarm, madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

22-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-09-2018 til kl. 08.00 den 22-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:13	Englandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:14	Helseholmen	Forurening andet	Der blev målt forhøjet værdier på både CO & eksplosiver. Skadestedet overdraget til beredskabsstyrelsen samt firmaet selv som har rekvireret kloakservice til spuling af drænrør.
14:17	Baggesensgade	Redning andet	Tilkaldt til løsrevet reklamebanner, ca. 15 x 15 meter som hang udvendig på et bygningsstillads. Reklamebanner skåret ned.
14:18	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:23	Motorring 3	Trafik ulykke	2 biler i færdselsuheld, afspærring og oprydning.
14:29	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:36	Ørestads Boulevard	Eftersyn	Eftersyn efter mindre ildløs i tagpap på tag. Håndværker havde selv slukket med 2 stk. pulverslukkere. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
15:30	Dahlerupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:14	Falkoner Alle	Eftersyn	Assistance til Politiet i forbindelse med borger henvendelse om at 2 skorstenene var så faldefærdige at de kunne falde ned i forbindelse med det varslede stormvejr. Skadestedet, fareområdet afspærret af Politiet, drejestige tilkaldt for eftersyn af skorstenene, de var revnet og så faldefærdige at stenene kunne fjernes med hænderne. Skorstensfejer tilkaldt, Skadeservice tilkaldt for nedtagning af skorstenene. 1. sal, 2. sal og kvistene på 3 sal. evakueret, skadestedet overdraget til Politiet og skadeservicefirmaet.
17:11	Bülowsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

22-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-09-2018 til kl. 08.00 den 22-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:41	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:40	Sluseholmen	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Fejet og ryddet kørebanen for vragele.
00:30	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
00:34	Hørsholmsgade	Brand i skraldespand i det	Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør.
01:39	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af en bordbombe.
02:00	Roskildevej	Trafik ulykke	3 biler i færdselsuheld, oprydning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

22-09-2018