

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-09-2018 til kl. 08.00 den 23-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:20	Nøddebogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:56	Tegholm Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:45	Hvidovrevej	Ild i bil	Mindre ildløs i motorrum på personbil, slukket ved beredskabets ankomst.
11:52	Nyelandsvej	Benzin udslip	Køretøjet lækkede en smule benzin, udlagt absodan på spildet. Ejer vil selv rengøre vejbanen og køre køretøjet til reparation.
11:59	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:11	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. Teknikker rekvireret.
15:37	Hf. Frederikshøj	Redning	Pige sad fast i gyngesæde på legeplads. Gyngesæde afmonteret og pigen kunne forlade stedet uden men. Gyngesædet atter monteret på gyngestativet.
15:52	Tagensvej	Trafik ulykke	Færdselsuheld mellem to biler, kun materielle skader. Sikret skadestedet og foretaget oprydning af vognbanen. Overdraget skadestedet til politiet.
16:27	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. Foretaget eftersyn, iab.
16:28	Alarmpladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:21	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets. ankomst.
17:32	Enghavevej	Ild i bil	Ild i motorrum på køretøj, delvist slukket af forbigående med en pulverslukker. Foretaget eftersyn og efterslukning med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
17:33	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm idet et defekt glas i alarmtryk havde aktiveret brandalarmen. Foretaget eftersyn, iab.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-09-2018 til kl. 08.00 den 23-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:01	Falkoner Alle	Ild i bygning	Fuldudviklet brand i bagbygning. Ved beredskabets ankomst ses tydelig røgudvikling og flammer fra 1 sal indsat med to HT rør og skæreslukker standby. Hindring af brandspredning til nabobygning. Grundet kraftig røgnedslag og påvirkning af beboelsesejendom blev beboerne i 5 opgange bedt om at lukke døre og vinduer. Politiet overtaget skadestedet.
20:41	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:24	Birmavej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:28	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:35	Holmbladsgade	Trafik ulykke	Færdselsuheld mellem 3 biler. Køretøj i høj hastighed påkører 2 parkerede biler. Ingen tilskadekomne. Der blev foretaget sikring og oprydning af skadestedet, som blev overdraget politi.
00:21	Lucernevej	Ild i skraldespand	Ild i bænk, slukket med 9-liters vandslukker.
00:58	Valhøjs Alle	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1. HT.
01:07	Falkoner Alle	Eftersyn	Mindre efterslukning af tidligere brandsted. Beredskabsspecialister mødt til eftersyn. Ved ankomst kan man konstatere mindre glødebrand i træbjælke.
01:27	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning.
03:33	Nørre Søgade	Røg fra Lejlighed	Ved nærmere eftersyn viste det sig, at være madlavning der var årsag til røg i lejlighed. Ambulance tilset beboer. Der blev foretaget ventilation af lejlighed. Ej behov for skadeservice.
04:17	Georg Brandes Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:28	Saxogade	Eftersyn	Falsk alarm. Politiet overtaget.
06:41	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund håndværkers arbejde tæt på detektor.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-09-2018