

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-09-2018 til kl. 08.00 den 24-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:25	Jarmers Plads	Min. forurening-v/FUH	Rengjort kørebanen efter færdselsuheld.
09:27	Kettevej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
11:27	Alarmpladsen	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
12:57	V.A. Borgens Vej	Røg fra kælder	Mindre brand i tørretumbler, slukket med HT-rør. Ventilret kælder samt foretaget eftersyn.
13:04	Engdalsvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
13:53	Kisumparken	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
15:19	Søborghus Park	Ass. til ophjælpning	Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.
15:31	Hammelstrupvej	Eftersyn	Mindre uheld ifm at chlor og saltsyre blev blandet. Foretaget eftersyn samt udluftning af kælder.
17:16	Kurvemagerstien	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Kraftig brand på 1. sal i rækkehus med stor risiko for brandspredning til tagkonstruktionen. Udlagt 2 HT-rør for af slukning og eftersøgning. Rejst 12 m stige for adgang til loftet. En af beboerne havde indåndet en del røg og blev bragt til hospitalet til observation for røgforgiftning. Nedtaget div plader for eftersyn samt foretaget efterslukning af glødebrand i vægkonstruktion. Foretaget eftersyn i nabohuset, iab. Værelse udbændt samt yderligere tre værelser svært røgskadet.
17:50	Stadionvej	Ild i affald	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
18:09	Danasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-09-2018 til kl. 08.00 den 24-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:24	Kisumparken	Ild i container	Ild i container, slukket med et HT-rør.
19:54	Krogerupgade	Benzin udslip	Rejst MC op samt udlagt og opsamlet ca. 5 l absodan.
21:07	Sofielundsvej	Ild i affald	Ild i knallert, slukket et HT-rør.
21:49	Kystholmen	Bål på gaden	Brandbar væske, slukket.
22:47	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Årsagen til alarmeren er ukendt, da HBR ikke havde adgang til rummet med detektoren. Ingen tegn på brand. Tekniker tilkaldt.
22:50	Stamholmen	Ild i bil	Ild i bil, slukket et HT-rør.
23:27	Motorring 3	Ild i lastbil	Ild i varevogn, slukket et HT-rør.
05:44	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.
07:12	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-09-2018