

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-09-2018 til kl. 08.00 den 28-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:02	Frederikssundsvej	Eftersyn	Kontrolleret el-tavle med termisk kamera efter at en beboer havde konstateret lidt røg fra denne. Efter aftale med beboeren blev installationen afbrudt. Beboeren kontaktede viceværten med henblik på, at få en autoriseret installatør til at kontrollere installationen.
08:15	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et defekt alarmtryk blev aktiveret ved retablering af brandcentral.
09:10	Sallingvej	Eftersyn	Eftersyn af aktiveret røgalarm i trappeopgang. Kontaktet alle beboerne i opgangen, intet at bemærke.
09:25	Gammel Køge landevej	Brandalarm	Blind alarm, alarmeringsfejl.
11:13	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
11:47	Motorring 3	Spuling af vej	Væltet lastbil, spuling, opsamling af maling.
13:17	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:19	Paul Bergsøes vej	Trafik ulykke	Ingen beskrivelse.
13:21	Emil Holms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde foran linjedektoren.
13:47	Borgbjergsvej	Røg fra lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at støv fra gulvslibning var blevet forvekslet med røg.
14:08	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:17	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-09-2018 til kl. 08.00 den 28-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:53	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
15:20	Nyrnberggade	Oversvømmelse	Vandskade på vejen. Sprunget vandrør i vejen. Afspærret da der var fare for underminering. HOFOR lukkede for vandet og gravehold kom til stedet. HOFOR overtog skadested.
16:28	Århusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
16:59	Egelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
17:56	Lundtoftegade	Røg fra bygning	Ved beredskabets ankomst kunne der konstateres en mindre glødebrand i kældretagen i skakten til skorstenen. Derudover blev der konstateret røgspredning til kældretagen og hovedtrappen. Glødebranden var hurtigt slukket hvorefter kælder og hovedtrappen blev ventileret. Foretaget eftersyn af loftsrum samt skakt/skorsten, intet at bemærke. Orienteret politiet på stedet.
18:23	Indertoften	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:24	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.
19:48	Brinken	Ild i container	Ild i container, slukket med et HT-rør.
19:52	Bystævneparken	Brandalarm	Melder aktiveret grundet lidt papir i beboers askebærer.
21:55	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ukendt årsag.
22:35	Mellemtoftevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
03:15	Godthåbsvænget	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-09-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-09-2018 til kl. 08.00 den 28-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
04:23	A.D. Jørgensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
04:53	A.D. Jørgensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-09-2018