

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-09-2018 til kl. 08.00 den 29-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:31	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkers arbejde.
09:49	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm. Fejl på detektor.
12:04	Troels Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
11:51	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
12:12	Paul Bergsøes Vej	Redning/Fastklemning	Person friggjort fra transportbånd og overdraget til ambulance.
12:32	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
13:23	Mågevej	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkers arbejde.
13:37	Sigurdsgade	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
15:22	Valby Langgade	Eftersyn	Mindre ildløs i en sofa. Slukket med et HT-rør. Lejligheden udluftet.
15:24	Ingemannsvej	Redning Andet	Personer spærret inde i omklædningsrum. Man var dog kommet ud ved beredskabets ankomst.
15:29	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm. Tobaksrygning tæt på detektoren.
15:46	Rothesgade	Røg fra lejlighed	Røg fra lejlighed grundet mindre ildløs i askebæger. Branden slukket af mobilt sprinkleranlæg. Foretaget eftersyn, afbrudt sprinkleranlæg samt tilset beboer, der efterfølgende blev overdraget til ambulancepersonale. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.
16:17	Åfløjen	Færdselsuheld	Bil mod bil. Sikring af skadested. Assisteret ambulancetjenesten med håndtering af tilskadekomne samt flytning af køretøjer. Fejet kørebane og cykelsti for glas mv. Udlagt Absodan til opsugning af mindre oliespild. Elselskab rekvireret grundet påkørt og beskadiget el-skab.
16:54	Valbygårdsvej	Røg fra Lejlighed	Røg fra en grill på en altan.

YDERLIGERE INFORMATION: Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-09-2014

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-09-2018 til kl. 08.00 den 29-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:54	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
18:04	Lersø Parkallé	Brandalarm	Falsk alarm. Alarmtryk aktiveret af ikke identificeret person.
18:16	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm. Røg fra røgkanon.
19:11	Anker Heegaards Gade	Eftersyn	Ild i friture. Eftersyn foretaget med termisk kamera. Intet at bemærke.
19:14	Vanløse Torv	Ild i affald	Ild i skraldespand. Slukket med vandslukker.
19:30	Jægersborggade	Ild i affald	Viste sig at være noget plastik der var smeltet på grund af et stearinlys.
19:35	Lersø Parkallé	Ild i skraldespand	Ild i container. Slukket med et HT-rør tilsat A-skum.
20:25	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm. Røg fra røgkanon.
21:51	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm. Tobaksrygning tæt på detektoren.
21:51	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Tobaksrygning tæt på detektoren.
21:56	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm. Røg fra røgkanon.
00:06	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra produktionsanlæg.
01:43	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
02:19	Nakskovvej	Ild i elinstallation	Ild i mindre elinstallation på trappe. Slukket med et HT-rør.
05:10	Hindegade	Røg fra lejlighed	Gryde glemt på komfur.
07:00	Prinsessegade	Færdselsuheld	Sikring af skadested. Vendt bilen, som lå på taget. Fejet kørebane for glasskår mv.

YDERLIGERE INFORMATION: Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-09-2014