

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-09-2018 til kl. 08.00 den 30-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:08	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
10:25	Refsnæsgade	Eftersyn	Kat set rende rundt på tag. Katten havde selv fundet ind.
10:45	Køgebugt motorvejen	Min. forurening-v/FUH	Sikring og oprydning på skadestedet.
11:30	Industriholmen	Min. forurening-v/FUH	Oprydning efter væltet motorcykel.
11:43	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:38	Borgmestervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, teknisk fejl.
14:39	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
17:33	Østbanegade	Bål på gade	Brand i mindre oplag af affald i gangtunnel, slukket med 10 L. vandslukker.
18:14	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:14	Følfodvej	Ild i bygning	Ild i eltavle på rækkehus, Branden var stort set slukket ved beredskabets ankomst, ved en hurtig indsats fra en nabo med en pulverslukker. Der havde været ild i diverse ting og sager mellem rækkehus og skur. Ilden var formentlig startet i elskabet. Eftersyn foretaget med termisk kamera samt efterslukket med HT. Eftersyn i rækkehuset, dette ventileret for mindre røgslør. Skadeservice samt elektriker rekvireret. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.
19:49	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
20:27	Hannemanns Allé	Springtæppe	Assistance ved springtæppeaktion, afmeldt ved ankomst til stedet.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**30-09-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-09-2018 til kl. 08.00 den 30-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:42	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
22:06	Nørrebrogade	Ild i lejlighed	Melding om ild i lejlighed viste sig at være brand i butik, som var overtændt i lager baglokale samt lille køkken ved vores ankomst, der blev indsat 2 ture fra forsiden (1 tur i butik til slukning / begrænsning og 1 tur på hovedtrappe til evakuering af personer i lejlighederne oven over branden) på bagsiden af bygningen blev der ligeledes indsat 2 ture (1 tur i butik (overtændt) til slukning og 1 tur på via røgfylt bagtrappe / køkkentrappe til ventilering af denne. Skadeservice rekvireret samt sprøjte og fleksibelenhed i taktisk reserve. Alle lejligheder over branden gennemgået og ventileret for røg. Skadestedet efterfølgende
22:23	Ernst Kapers Vej	Ild i affald	Ild i skraldespand ved busstoppested. Slukket med 10 liter vandslukker.
23:44	Prinsessegade	Færdselsuheld	Forbipasserende troede at der var sket et trafikuheld, med den skadede bil stammede fra et uheld tidligere på dagen. Eftersyn foretaget - IAB.
23:55	Hvidovre Stationscenter	Trafik ulykke	Oprydning efter trafik ulykke, 2 personer kørt på skadestuen.
00:10	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
00:33	Nørrebrogade	Røg fra Butik	Efterslukning af mindre gløde brand i butik, som var blusset op.
00:38	Bragesgade	Ild i bil	Overtændt personbil, slukket med 2 HT'er.
00:52	Overgaden Neden	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
00:57	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

30-09-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-09-2018 til kl. 08.00 den 30-09-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:10	Troels-Lunds	Vej lld i bygning	Brand i 6 stk. 600 liters affaldscontainere (glasfiber) placeret tæt op ad facade ved gavl, slukket med 1 HT tilsat A-skum. Eftersyn med termisk kamera, 50 grader ved udhæng. Drejestige rejst for eftersyn af tagudhæng samt røgspredning til klasselokaler intet at bemærke.
01:19	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
06:18	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
06:28	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
07:01	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**30-09-2018**