

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-10-2018 til kl. 08.00 den 03-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:06	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:21	Nitivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:25	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:56	Margretheholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:17	Søndre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af teknikers arbejde på anlægget.
10:22	Helsinkigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:28	Nyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:30	Nyromsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:31	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:10	Trekronergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af upåviselig årsag.
13:03	Jyllingevej / Motorring 3	Trafikulykke	Lastbil ramt 2 personbiler, sikring af skadested, 2 pt. kørt på hospitalet i ambulance. skadested overgivet til politiet.
13:52	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:05	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af upåviselig årsag.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

03-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-10-2018 til kl. 08.00 den 03-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:20	Rahbeks Allé	Eftersyn	Eftersyn for nedstyrtet bygningsdel. Hele loftkonstruktionen i en kørselspassage under en beboelsesejendom, var styrtet ned pga. en konstruktionsfejl. Da vi ikke med sikkerhed kunne vide om der var personer fanget under bygningsdelene, blev Politiet med hunde tilkaldt. Ydermere blev to redningskøretøjer rekvireret. Politiets hund afsøgte stedet uden at markere nogen fund. For en sikkerheds skyld, blev mandskab sat i gang med at skære det hele fra hinanden, for derved at udelukke at personer kunne være fanget under bygningsdelene. Ingen personer fundet.
15:10	Park allé	Trafikulykke	Lastbil påkørt cyklist, skadested overgivet til politiet.
15:22	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:29	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp grundet sprunget vandrør.
16:11	Bispebjerg Bakke	Elevator stop	Assistance til elevator stop. Åbnet elevatordør og hjulpet kvinde ud.
16:26	Farumgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af upåviselig årsag.
16:41	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:21	Oslo Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:33	Otto Mønstedts Gade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt på Politigården. Ved ankomst svag røglugt "varm elektronik". Lokaliteterne gennemgået med termisk kamera - iab.
17:45	Lersø Parkallé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
17:47	Vestager	Ild i lastbil	Ild i speciallastbil, slukket med to HT-rør.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

03-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-10-2018 til kl. 08.00 den 03-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:25	MTV Holbæk	Trafikulykke	Solouheld, 1 pt. der køres på RH traume i ambulance. Yderligere en bil kørt op i vragrester, der ødelægger bundkar med oliespild til følge. Der udlægges absodan på ca. 200 m. MTV.
22:21	Peder Skrams Gade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, viste sig at stamme fra en defekt sparepære. Eftersyn foretaget - iab.
22:51	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

03-10-2018