

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-10-2018 til kl. 08.00 den 04-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:19	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:30	Herstedvestervej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
08:31	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:30	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:43	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:05	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:55	Krystalgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:07	Vibeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:19	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:22	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:41	Valbygårdsvej	Redning	Under malerarbejde træder en person forkert og sidder fast i stige. Personen hjulpet fri af stigen og ønskede ikke yderligere assistance fra os.
11:58	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-10-2018 til kl. 08.00 den 04-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:41	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
13:23	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:26	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:45	Byparkvej	First responder	First responder assistance til Region Hovedstaden. Assisteret ambulance ved behandling af patient.
14:50	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra strygejern.
15:47	Søvangsvej	Forurening	Eftersyn gr. benzinlugt fra kloak. Efter måling med gasdetektor, intet at bemærke.
15:47	Trianglen	Assistance	Politiet rekvirere os til at besigtige taget på et stillads. En tagplade havde revet sig løs og landede på gaden, uden at ramme noget. Ejer af stilladsfirmaet var kaldt til stedet. Politiet overtager herefter skadestedet.
16:22	A.C. Meyers Vænge	Gas udslip	Gaslugt i køkken. Ved beredskabets ankomst var to vågeblus åben på gaskomfur. Disse blev slukket og der blev luftet ud.
17:12	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:07	Lyneborggade	Eftersyn	Mad brændt på i gryde. Røglugt spredt sig via bagtrappe til kælder. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:37	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:31	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:07	Søborghus Park	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-10-2018 til kl. 08.00 den 04-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:38	Præstelængen	Ild i bil	Kraftig ild i bil. Slukket med 2 HT rør og skum.
22:50	Polensgade	Røg fra Lejlighed	Mad glemt i ovn og på komfur, lettere røg i lejlighed og på hovedtrappe luftet ud.
01:20	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:56	Prisholmvej	Ild i lejlighed	Ild i træplader og aviser i kælder. Udluftet trappeopgange og evakueret beboere. Slukket med HT-rør og overdraget skadestedet til skadeservice.
06:13	Vigerslevvej / Folehaven	Trafik ulykke	Sikring af skadested ved soloulykke. Oprydning og overdragelse til politiet.
07:17	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:36	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad.
07:47	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03