

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2018 til kl. 08.00 den 05-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:33	Venøgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
09:01	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:16	Lersø Parkallé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
09:20	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:46	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
09:53	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, linjedetektor brudt af ledninger i teatersal.
10:10	Elborg Alle	Redning andet	Assistance til Politiet.
10:36	Rørvang	Brandalarm	Fejlalarm.
11:04	Skoleholdervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:23	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:47	Scharlingsvej	Ild i bil	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:06	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:31	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:34	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af udstødningsgas fra bil parkeret under meldereren.
12:57	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**04-10-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2018 til kl. 08.00 den 05-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:15	Sjælør Boulevard	Eftersyn	Ved vores ankomst konstateres kraftig gaslugt i opgang, centreret ved kældertrappe. Ingen gas i ejendom eller gasledninger i nærheden og i øvrigt blev ingen naturlig årsag til gaslugten fundet. Opgangen evakueredes og Beredskabsstyrelsens kemivagt samt HAZMAT-team rekvireredes. Endelig var en 1 kg primus-gasflaske (blanding af propan og isobutangas) med knækket hals fundet, der var gemt bag dør. Indsatsen afblæst og evakuerede beboer kunne vende tilbage til deres hjem.
15:21	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:46	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret af damp fra bad.
16:06	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm idet balloner havde brudt strålen i en linjedetektor.
16:27	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
18:13	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:53	Jagtvej	Ild i affald	Ved ankomst konstateres ild i madrasser på bålsted. Slukket med HT-rør samt overdraget skadestedet til Politiet.
20:28	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:29	Fredericiagade	Eftersyn	Melding om røglugt i beboelsesejendom. Eftersyn foretaget med termisk kamera på 3. og 4. sal samt ude fra på begge sider af bygningen. Intet at bemærke.
21:14	Richard Mortensens Vej	Ild i affald	Foretaget eftersyn og konstateret at flammer stammede fra bålplads på Fælleden, hvor en gruppe unge mennesker hyggede med bål. De unge mennesker vil selv slukke bålet når de forlader området.
21:23	Kongelundsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

04-10-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2018 til kl. 08.00 den 05-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:17	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:18	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
23:43	Carl Nielsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:54	Baldersgade	Ild i skraldespand	Slukket med HT-rør.
04:09	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:10	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
04:57	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
07:29	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2018 til kl. 08.00 den 05-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
------------------	----------------	----------------	--------------------

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**04-10-2018**