

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-10-2018 til kl. 08.00 den 10-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:28	Scandiagade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt. Mindre ildløs i papir ved kælderskakt. Slukket ved beredskabets ankomst.
08:52	Kirsten Walthers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. Assisteret med at ventilere butik for røg.
09:30	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:52	Lersø Parkallé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
09:54	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:58	Refshalevej	Olie spild	Eftersyn for sunket båd. Båden var blevet fjernet fra kanalen.
10:12	Forbindelsesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:29	Valdemarsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:39	Jemtelandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:40	Julius Thomsens Gade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:55	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:33	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:08	Amagerbrogade	Eftersyn	Ild i affald. Slukket med HT-rør.
15:08	Ingerslevsgade	Min. forurening-FUH	Solo ulykke. Bil på siden. Ingen fastklemte. Der blev foretaget oprydning og sikring af skadestedet.
17:14	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:23	Lersø Parkallé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
17:47	Elmehusene	Eftersyn	Eftersyn for ild i gryde med antændt emhætte. Intet for beredskabet.
17:54	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Røg fra brødrister, intet for beredskabet.
18:09	Digevangsvej	Redning-fastklemt	Person har siddet fast, men er fri ved ankomst. Nødbehandling indtil ambulance er fremme og kan overtage behandlingen af patient.
18:18	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:03	Valbyholm	Ass. til ophjælpning/	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
19:28	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:19	Egeskoven	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør.
21:54	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
23:15	Ballerup Boulevard	Eftersyn	Lysregulering påkørt af bil. Vragdele samt betonklods fjernet fra kørebanen.
23:36	Vigerslev Allé	Bygn.brand-Institution	Ildløs i fængselscelle. Slukket af personalet. Person reddet ud inden beredskabets ankomst. Der blev foretaget ventilation af gangareal og eftersyn af tagetage for røgspredning. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politi og fængselspersonale.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:02	Roskildevej	Trafikulykke	To biler kørt sammen. Ingen personskade. Der blev foretaget oprydning og sikring af skadestedet. Skadestedet overdraget til politiet.
00:36	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm grundet tobaksrygning tæt på melder.
01:12	Løvstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.
04:38	Tyrolsgade	Røg fra Lejlighed	Ved beredskabets ankomst ses tydelig røgudvikling fra lejlighed. Indsat et røgdykkerhold med HT rør. Man redder en person ud af den røgfylde lejlighed. Personen overdrages til ambulancetjenesten. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at være en mindre glødebrand i gulvet. Der laves et eftersyn med termisk kamera og en mindre opskæring af gulv. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.