

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-10-2018 til kl. 08.00 den 11-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:33	MTV Ø Holbæk	Trafikulykke	2 biler kørt sammen, 2 personer med nakkesmerter. Overgivet til ambulancetjenesten. Sikring og oprydning af skadested.
09:16	M Bechs alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fysikforsøg tæt på detektoren.
09:29	Rødager alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af boldspil i gymnastiksal.
09:33	Frydenhøjparken	Ass. til hjertestop	Assistance til ambulancetjenesten.
10:10	Gammel Køge Landevej	Eftersyn	Eftersyn efter ild i ovn. El afbrudt og ejer instrueret om tilsyn inden opstart.
10:12	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:59	Gammel Køge Landevej	Eftersyn	Ved ankomst ild i friture. Slukket med 2 brandtæpper, ingen brandspredning til ventilation eller bygning.
11:31	Stæhr Johansens vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:21	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:23	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Hartkornsvej	Gas ledningsbrud	Vej afspærret i begge retninger. Gasselskab underrettet. Ved gasselskabs ankomst bliver der lukket for gassen ellers intet at bemærke.
13:22	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra produktionsanlæg.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-10-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-10-2018 til kl. 08.00 den 11-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:34	Jemtelandsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:41	Estlandsgade	Røg fra beboelsesejendom	Dør blev forceret og brand slukket. Mindre glødebrand på et tændt komfur, hvor en rottefænger havde strøet mel ud over både køkkenbord og komfur tidligere. Lejligheden ventileret naturligt.
16:44	Franciska Clausen Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:24	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
18:26	Rosengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
18:55	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:13	Havdrupvej	Benzin udslip	Ved beredskabets ankomst til stedet kunne det konstateres at der var et mindre benzin spild på vejbanen, bilen var kørt fra stedet, der blev udlagt absodan.
20:08	Hegnet	Eftersyn	Røgmelder aktiveret i tom lejlighed under renovering. Intet at bemærke. Grundet svag røg lugt i området blev røgmelder demonteret og ny røgmelder udleveret som erstatning.
20:21	Holsteinsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:47	Annexstræde	Røg fra Butik	Røg fra Butik viste sig ved beredskabets ankomst til stedet at være ild i blade under læsse rampe i baggården, forsøgt slukket af forbipasserende. Endeligt slukket med et HT-rør, efterset med termisk kamera ellers intet at bemærke.
20:55	Marengovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
20:57	Allégade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-10-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-10-2018 til kl. 08.00 den 11-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:58	Axeltorv / Vesterbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
22:16	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.
22:38	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Ild i skraldespand uden for butikcenter udløste detektor, via røgspredning ind i butikcenter. Ilden var slukket af vagten på stedet ved beredskabets ankomst til stedet.
22:55	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
04:36	Vodroffs Tværgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.
06:35	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-10-2018