

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-10-2018 til kl. 08.00 den 13-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:53	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:17	Park Alle	Brandalarm	Anlæg reetableret ved brv. ankomst
09:50	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:14	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
10:35	Nakskovvej	Eftersyn	Røglugt fra el tavle. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
11:40	Motorring 3	Trafik Ulykke	Beredskabet stoppet på vej frem – Politiet overtog skadestedet.
11:56	Stationsparken	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.
12:35	Ålekistevej	Min. Forurening	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld.
13:57	Enghavevej	Ild i affald	Brand i 2 stk. containere, slukket med HT'er.
14:15	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:26	Strandboulevarden	Elevator stop	Elevator stop - personerne var selv kommet ud, så tur blev aflyst.
15:00	Gyldenrisvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
15:09	Rådmand Steins Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:20	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:54	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:16	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, tekniker på stedet som ikke havde fået sat anlægget i service.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

12-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-10-2018 til kl. 08.00 den 13-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:22	Østerport station	Ild i affald	Melding om ild i skraldespand. Intet fundet.
16:42	Brøndbyvestervej	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.
16:45	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:47	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.
19:29	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.
20:21	Vodroffsvej	Røg fra trappe	Røglugt på trappe, viste sig at komme fra kraftig madlavning i lejlighed 1. sal th.
20:23	Tagensvej	Eftersyn	Gaslugt i lejlighed. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:34	Hyltebjerg Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:56	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:25	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
22:49	Østre Lindeskov	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT tilsat A-skum.
23:50	Jyllingevej	Ild i knallert	Ild i knallert, slukker med HT.
00:10	Elga Olgas Vej	Brandalarm	Brandalarm udløst pga. ild i skraldespand, efter at beboer havde tømt sit askebæger.
01:32	Wiedeweltsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
02:50	Mimersgade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT rør.
02:52	Ægirsgade	Ild i bil	Kom ikke i brug, da station Fælledvej var på stedet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

12-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-10-2018 til kl. 08.00 den 13-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
04:46	Mimersgade	Ild i container	Ild i 2 affaldscontainere, slukket med HT rør.
05:33	Mimersgade	Ild i container	Efterslukning af affaldscontainer. Slukket med 1 HT rør.
06:59	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra opvaskemaskine.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

12-10-2018