

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-10-2018 til kl. 08.00 den 16-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:57	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:01	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:37	Laplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:46	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:02	Svanemøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:13	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:39	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:45	Tøndergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:02	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Holmbladsgade	Spuling af gade	Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
12:43	Gamle Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:43	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
13:24	Gamle Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-10-2018 til kl. 08.00 den 16-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:42	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade i forbindelse med rengøring
15:29	Rosenørns Alle	Elevator stop	Melding om elevatorstop. Turen annulleret, da elevatorfirma nåede frem.
15:32	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:16	Ved Vesterport	Eftersyn	Ild i bræt, der holder el-kabler på plads i sporet. Toggang stoppet og ildløs slukket med vandlukker.
17:05	Yrsavej	Eftersyn	Ca. 1 m2 hæk brandskadet. Slukket inden beredskabets ankomst.
18:10	Slotsherrensvej	Bygn.brand	Udrykningen stoppet, da det drejede sig om bål i forladt bygning i.f.m. filmoptagelse.
19:27	Solhusene	Eftersyn	Ild i gryde, slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og tilkaldt skadeservice.
20:00	Ågade	Trafikulykke	Flere biler involveret i harmonikasammenstød. 1 person udtaget skånsomt grundet nakkesmerter og overgivet til ambulancetjenesten. Sikret skadestedet med HT-rør og diverse afmærkning. Kørt de forulykkede køretøjer ind til siden og overladt skadested til politi.
20:24	Østerbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand næsten slukket af tililende. Efterslukket med HT-rør.
04:03	Halfdangsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Antageligt røgnedslag fra fyring med brændeovn i området.
06:49	Bryggerhesten	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-10-2018 til kl. 08.00 den 16-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
07:14	Nørre Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykfald i sprinkleranlægget.
07:29	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmen var udløst på grund af overgravet kabel.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03