

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-10-2018 til kl. 08.00 den 20-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:23	Kastelsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:52	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:38	Bryggervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:45	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:02	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine.
10:34	Retortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:47	H.C. Andersens Blvd.	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
11:00	Lersø Parkallé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
11:01	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:40	Hedegaardsvej	Ild i affald	Ild i skraldespand, forsøgt slukket med pulverlukker af forbipasserende før Beredskabets ankomst. Slukket med HT-rør samt foretaget eftersyn.
12:12	Kastelsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-10-2018 til kl. 08.00 den 20-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:24	Englandsvej	Eftersyn	Lastbil tabt glasparti på vejbanen. Afspærret skadestedet og rekvireret fejmaskine.
12:44	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykfald i forsyningsledningen.
15:47	Robert Jacobsens Vej	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.
17:00	Ragnhildgade	Bygningsbrand	Brand i kælderen i beboelsesejendom. Berørte trapperum ventileret og tryksat. Slukket med HT-rør. Foretaget mekanisk ventilering af kælderen. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
18:06	Vestergårdsvej	Benzinudslip	Udluftet kælder gr. kraftig benzinlugt.
18:20	Lille Kongensgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse om gaslugt i gård, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget med gasdetektor, intet at bemærke.
18:35	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:13	Rosenvængets Hovedvej	Ild i papirkurv	Stoppet på radio før ankomst.
21:25	Frederiksberggade	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud.
21:36	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:20	Lygten	Ild i bil	Kraftig brand i 3 varevogne. Slukket med 2 HT-rør og skum-rør. Afmonteret batterier og overdraget skadestedet til politiet.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-10-2018 til kl. 08.00 den 20-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:06	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
01:16	Nørrebrogade	Ild i skraldespand	Mindre glødebrand i papirkurv. Slukket med 1 HT-rør.
04:15	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:44	Folmer Bendtsens Plads	Ild i papirkurv	Glødebrand i affald i papirkurv, slukket med lidt vand fra HT-rør.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03