

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-10-2018 til kl. 08.00 den 21-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:44	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde.
08:54	H.C. Ørsteds Vej	Eftersyn	Eftersyn, Sprinkler alarmklokke aktiveret, ved beredskabets ankomst var sprinkler klokke i gang i gadeniveau, eftersyn foretaget intet at bemærke, sprinklercentral tilset ligeledes intet usædvanligt at bemærke. Beboer kontakter tekniker for service, klokke afmonteret for beboernes skyld indtil tekniker kommer. Beboere informeret om at ringe 112 ved mistanke om brand.
10:14	Sjælør Boulevard	Ass. til afhjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
13:13	Madumvej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Kraftig ildløs i skur med brandspredning til ende gavl. Ingen beboere i villa. Branden i skuret slukket med HT-rør og standsning af brandspredning. 2. hold indsættes med C-rør i villa for sikring og rekognoscering. Der opstilles overtryktryksventilator ved hoveddør for overtryk i bygningen. Der konstateres tilstedeværelse af asbest i taget og gældende forholdsregler tages. Skadested overgives til Politiet og følgeskadefirma.
13:23	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad.
14:31	Ålekistevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:37	Stampesgade / Reventlowsgade	Eftersyn	Beredskabet blev rekvireret til assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade, men blev stoppet under fremkørsel, da man kunne klare det selv.
16:35	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:56	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:15	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
20:02	Søndre Fasanvej	Ild i bil	Påsat brand i 2 biler, slukket med 2 HT-rør og efterslukket med skum.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

21-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-10-2018 til kl. 08.00 den 21-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:19	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret muligvis grundet røg fra cigaret.
21:57	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:47	Hørsholmsgade / Stefansgade	Eftersyn	Ild i nedsmeltet gasvarmer i det fri, lukket for gasflaske.
00:55	Lygtemagerstien / Englandsvej	Eftersyn	Politiet rekvirerede beredskabet til eftersyn for røglugt i området. Lygtemagerstien kørt igennem, iab.
02:01	Baldersgade	Ild i skraldespand	Ild i container, slukket med et HT-rør.
03:07	Bernstorffsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

21-10-2018