

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-10-2018 til kl. 08.00 den 25-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:57	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:29	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
12:12	Ulsøparken	Forurening	Eftersyn for lugt af mulig brandbar væske. Udluftning foretaget. Politiet overtog skadestedet.
14:28	Haraldsgade	Røg fra lejlighed	Glemte madvare i gryde på tændt komfur. Før beredskabets ankomst havde politiet opbrudt døren og taget gryden af komfuret og slukket for dette. Politiet fået beboer i det fri, denne tilset af ambulance, men blev ikke benyttet. Foretaget eftersyn i lejligheden, iab. Bør repareret. Overdraget skadestedet til politiet.
15:01	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:51	Larslejsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:04	Thorupsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
17:19	Kettegård alle	Brandalarm	Falsk alarm, brandtryk aktiveret af en patient, uden grund. Teknisk service overtager reetableringen.
17:20	Lindevangs Alle	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
18:05	Ove Arups Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
18:18	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

24-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-10-2018 til kl. 08.00 den 25-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:33	Lindgreens Allé	Eftersyn	Foretaget eftersyn for røglugt og konstateret denne stammede fra askebæger. Overdraget skadestedet til viceværten.
18:43	Nordstjernevej	Forurening	Mindre spild fra køretøjer der var støt sammen. Udlagt absodan og bugseret køretøjerne ind til side. Ambulance tjenesten tilså og behandlede patienter fra begge køretøjer. Oprydning foretaget.
19:34	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:05	Øresundsmotorvejen Center Boulevard	Trafik ulykke	Bro over motorvej påkørt af særtransport med betongelemerter. Ingen personskade, og kun ridser i broen, en del beton på vejbanen pga. ødelagt betongelement på lastbilen. Inderste spor spærret i ca. 10 minutter hvor vejbanen blev rengjort og fejet. Vejdirektoratet informeret omkring skade på broen. Overdraget skadestedet til politiet.
21:03	Stockholmsgade	Ild i skur	Ildløs i skurvogn. Slukket med 2 HT rør og et C rør. Sikret mod Visbygade brandspredning. Skadestedet overdraget til politiet.
21:05	Vibeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. Foretaget eftersyn, iab.
23:44	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
00:35	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen
01:50	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret pga. påkørt sprinklerhoved.
03:48	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:57	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

24-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-10-2018 til kl. 08.00 den 25-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
06:55	Frederikssundsmotorvejen	Trafik ulykke	4 biler støt sammen. 1 patient med nakkesmerter tilset af ambulancetjenesten. Oprydning af skadested
07:24	Tingvej	Redn.-Sammenstyrning	Kran væltet ned i beboelsesejendom. Ingen personskade. 2 personer evakueret ned fra 1 sal. Lejlighed og daginstitution. Sikring af skadestedet foretaget i samarbejde med politi på stedet. Skadestedet overdraget til skadeservice.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

24-10-2018