

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-10-2018 til kl. 08.00 den 26-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:31	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ifm. afmontering.
09:35	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, årsag ukendt.
09:43	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning i ovn.
10:01	Tagensvej	Redning Andet	Assistance til politiet.
10:02	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
10:40	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.
11:24	Tagensvej	Redning Andet	Assistance til politiet. Mødt, ej i brug.
12:22	Hedemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, støv i melder.
17:23	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, røg fra madlavning.
17:28	Brønshøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:18	Øresundsmotorvejen	Færdselsuheld	Sikring af skadested, oprydning.
18:20	Ørnens Kvt.	Ild i rækkehus	Ild i rækkehus, slukket med et HT-rør.
19:20	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:22	Østerfælled Torv	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 1 personer ud.
20:42	Gunnar Nu Hansens Plads	Assistance til hjertestop	Assistance til hjertestop.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

25-10-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-10-2018 til kl. 08.00 den 26-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:37	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.
01:04	Mimersgade	Skraldespand i det fri-	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
05:33	Tuborgvej	Ild i lejlighed	Mindre ildløs i lejlighed, slukket med HT-rør. Beboer tilset af ambulancetjenesten. Foretaget eftersyn i overliggende lejligheder, for røgspredning og udluftet disse. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
05:40	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
06:52	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, grundet håndværkere.
07:20	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

25-10-2018