

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-10-2018 til kl. 08:00 d. 28-10-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:32	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:56	Rødovrevej	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
11:10	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra madlavning.
11:43	Oceanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
13:08	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, på grund af defekt røgalarm.
14:22	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:47	Vædderens Kvt	Trafikulykke	Bil mod træ, 2 patienter kørt til hospitalet af ambulancetjenesten. Sikring og oprydning på skadestedet.
15:07	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
15:56	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:12	Moltkesvej	Oliespild	Bil mod vejtræ (Flugtbilist), sikring og oprydning på skadestedet.
16:27	Schlegels Alle	Oversvømmelse	Mindre vandskade
16:35	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Karklud anbragt på kogeplade som blev tændt og dermed brændte dele af karkluden, naturlig udluftning foretaget.
16:49	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:13	Kalvebod Brygge	Skraldespand i det fri-Brand	Ved beredskabets ankomst viste røg at stamme fra udluftning fra varmerør under fortorv.
18:19	Frederikssundsvej	Redning Andet	Løse tagsten pga kraftig vindstød politiet havde rekvireret og var på adr. ved vores ank. De blev og ass. med afspærring.
20:34	Krystalgade	Brandalarm	Person på wc antændte papir i papir kurv. var gået ud af sig selv ved ankomst. person pågrebet og kontakten Politiet for afhentning. lokale udluftet og anlæg reetableret.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-10-2018 til kl. 08:00 d. 28-10-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:21	Lyngbyvej	Brandeftersyn	Eftersyn af kortslutning i EL-installation. Fik at vide af beboeren, at HFPI-relæet havde slået fra og der var kommet en gnist ud af HFPI-relæet før vores ankomst. Ved vores ankomst gennemgik vi alle EL-installationer i anmelders lejlighed, hvor der ikke var nogen tegn på kortslutning eller en evt. elektronikbrand. Vi slog HFPI-til som virkede fint, uden på nogen måder at relæet slog fra. Alt EL i lejligheden virkede normalt før vi kørte fra adressen.
22:50	Allersgade	Bygn.brand-Etageejendom	Røglugt i beboelsesejendom på grund af glødebrand i spagnum i en altankasse, slukket med et HT-rør.
22:51	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.
22:52	Lyngbyvej	Brand-Bil i det fri	Bil udbrændt.
00:21	GRØNDALSVÆNGE ALLE	Brand-Bil i det fri	Ved vores ankomst er politiet på stedet. Kraftig ild i bil, skadestedet sikres og bilen slukkes med et HT-rør.
04:58	Tomsgårdsvej	Naturbrand-Mindre brand	Påsat brand midt på Tomsgårdvej foran ungdomshuset. Der var lagt halm og div plader ud midt på vejen dette var antændt. Der var ingen tilstede ved vores ank. politiet kom kortvarig forbi og blev orienteret. Slukket med et HT-rør.
07:32	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.