

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-10-2018 til kl. 08:00 d. 31-10-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:55	Vesterbrogade	Røg fra Etageejendom	Blind alarm, idet anmelder har handlet i god tro. Tyverialarm havde udløst anordning med tyverirøg og som havde bredt sig på 1 sal. Etagen udluftet naturligt. Anmelder konstaterede, at tyverialarmen blev udløst ved ankomst og dernæst blev tyverialarmen afstillet.
09:53	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der er fejl på anlægget.
10:12	Ejby Industrivej	Trafikulykke	Trafikulykke med 2 biler, 1 person kørt på hospital af ambulancetjenesten. Oprydning og sikring af skadested.
10:48	GAMMEL KØGE LANDEVEJ	Trafikulykke	Harmonika sammenstød mellem tre køretøjer, en person med nakke og rygsmerter. Oprydning og sikring af skadested. Tre køretøjer kørt indtil siden. 1 person kørt på hospital af ambulancetjenesten. Politiet overtager skadestedet.
11:55	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:16	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:45	FREDERIKSHOLMS KANAL	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:00	Heggelunds Alle	Oliespild	Oliespild, saneret ca. 20 m2 med Absodan.
14:02	J.C. Jacobsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der er fejl på anlægget.
15:33	ISLANDS BRYGGE	Min. forurening-Oliefilm på vand	En mindre film på vandet. Det er ikke muligt at opsamle. Formand for bådlaug kontakter selv københavns kommune.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-10-2018 til kl. 08:00 d. 31-10-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:31	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
16:54	C.F. Møllers Allé	Elevatorstop	Udtaget 2 personer af elevatorstol.
17:28	Stamholmen	Brandalarm	Mindre ildløs på kontor grundet ild i skraldespand. Bygning udluftes og der rekvireres følgeskadefirma. Skadested overdraget til ressourceperson.
17:38	Tavlestien	Trafikulykke	Trafikulykke med bil og lastbil. 1 patient kørt til hospital af ambulancetjenesten. Oprydning og sikring af skadested.
18:37	MTV Ø HOLBÆKMOTORVEJEN KM	Trafikulykke	Harmonika sammenstød mellem tre køretøjer, en person med nakke og rygsmerter. sikring af skadested. Assistance til ambulancetjenesten med behandling af tre personer i køretøj.
19:06	Bymuren	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affalds container antændt. Slukket med vandslukker.
19:18	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:34	Hjilmagerporten	Brand-MC/Knallert	Indhold i affaldsspand antændt. Slukket med vandslukker.
19:39	Nordre Fasanvej	Redning Andet	Assistance til akutklinikken.
21:47	Engvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
04:07	Frihedsvej	Bygn.brand-Mindre brand	Ild i træ, slukket med et HT-rør og skum.
06:01	FENSMARKGADE	Brandeftersyn	Blind alarm, grundet genstart af IT systemer og derfor mistanke om aktiv brandalarm. Denne i ro ved beredskabets ankomst. Intet øvrigt at bemærke
06:35	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-10-2018 til kl. 08:00 d. 31-10-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:54	Svanevej	Røg fra bygning	Smeltet sikrings gruppe i elskab i bund af opgang. Ved ankomst kun lugt af enten gryde eller plastic. Strømmen gået i hele ejendommen. Alle lejligheder stue til 4 sal, samt kælder gennemgået, intet at bemærke. Ejendommens vicevært tilkaldt for opstart af reparation ved brug af egen el-installatør. Intet behov for skadeservice. Sikringslange udlagt ifm. eftersyn for røglugt.