

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 1-11-2018 til kl. 08:00 d. 2-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:44	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:53	Sophus Falcks Alle	Skorst.brand-Hårdt tag	Ild i bloklys på brændeovn, slukket ved ankomst.
09:12	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
09:15	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen
09:19	Skindergade	Brandalarm	Ved ankomst er aba alarmer samt evakuering signal aktiveret. Blind alarm som følge af kortslutning i anlægget.
09:33	Stoltenbergsgade	Brandeftersyn	Tagarbejde ved altan havde skabt lidt røg udvikling. Slukket af tagarbejderne. Eftersyn med termisk kamera.
10:23	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
10:46	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
12:00	Gammel Jernbanevej	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm
13:19	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:19	Frydenhøjstien	Redning Andet	Dreng ca. 7 år faldet ca. 2.5 m. ned i en trappeskat på begge ben.
13:28	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
14:10	Matthæusgade	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm
14:54	NÆSBYVEJ	Brandeftersyn	Eftersyn foretaget.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 1-11-2018 til kl. 08:00 d. 2-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:35	Israels Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
16:38	Rosenhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:02	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
17:03	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:12	Bomhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:54	Egegårdsvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Mindre ildløs i affaldsoplag på p-plads, slukket m. 1 HT-rør.
21:27	Tuborgvej	Elevatorstop	Kvinde hjulpet ud af elevator.
22:26	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
22:30	Hvidkildevej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med 1 ht rør. Skum udlagt inde i bilen.
22:37	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
02:38	Hvidsværmervej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Falsk alarm - intet om brand på adressen
03:06	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
04:22	CAMILLA NIELSENS VEJ	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med rejsning af borger.
07:47	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren