

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 2-11-2018 til kl. 08:00 d. 3-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:35	NY CARLSBERG VEJ	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret af overophedet elevator motor.
08:45	Tranehavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
09:04	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
09:16	Strandgade	Trafikulykke	Færdselsuheld 2 biler kørt sammen ingen personskaade
09:20	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, melder gået uden påvislig grund
09:45	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg
10:13	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
10:26	Peter Fabers Gade	Brandalarm	Aba-skab afprøvet uden kontakt til vagtcentralen
10:33	Voldboligerne	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
10:33	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet
10:49	Lykkebovej	Trafikulykke	Intet for brandvæsnet, der tale om mindre materiel skade. Skadessted overladt til politiet.
11:00	STAMHOLMEN	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.
11:04	Avedøre Slettevej	FUH-Fastklemte BIL	Uheld mellem bil og varevogn, 1 person lettere kvæstet samt større materiel skade.
11:26	Gammel Jernbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:03	Andebakkesti	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 2-11-2018 til kl. 08:00 d. 3-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:28	Øster Voldgade	Min. forurening-Mindre spild	Mulighed for udsivning af gas.
12:39	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet
12:45	Frederikssundsvej	Røg fra Lejlighed	Gryde med olie glemt på komfur. beboer ringede selv 112 og blev vejledt til at gå ud af lejlighed og lukke døren. Indsat 1 tur med HT i tryksat opgang Foretaget eftersyn med termisk kamera iab.
13:01	Gammel Jernbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
13:35	MTV S MOTORRING	Trafikulykke	Tur annulleret
13:39	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
13:42	Gammel Jernbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
14:54	FREDERIKSSUNDSVEJ	Servicetur	
16:18	Ballerupvej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil på motorvej
16:37	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
17:01	Kystvejen	First Responder	First Responder
18:05	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
18:06	JULIUS THOMSENS PLADS	Redning Andet	Ikke behov for beredskabets assistance
19:21	Allegade	Trafikulykke	Oprydning efter FU, flytning af køretøj, udlagt AbsorbDan 20 l., fejning af vejbane

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 2-11-2018 til kl. 08:00 d. 3-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:32	A.D. Jørgensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
19:49	Studiestræde	Brandalarm	Melder udløst af røg fra røgkanon
20:33	Gerbrandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
20:38	Strandskolevej	Brand-MC/Knallert	Ild i mindre bunke tøj på boldbane, slukket med 1 Ht.
21:06	Dyringparken	Brand-Bil i det fri	Ild i bil på P-plads med mindre brandskader på 3 nabobiler, slukket med 1 Ht.
21:46	Hvidovrevej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Røgbombe, slukket ved ankomst
01:00	Sjælør Boulevard	Trafikulykke	Oprydning efter færdsel, 2 biler kørt sammen, ingen personskade.
01:19	Johannes V. Jensens Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning fro Hjemmeplejen
02:16	Smallegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund Ild i køkken i rækkehus, røgspredning til 2 etager.
03:34	Rebslagerporten	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	
04:27	H.C. Andersens Boulevard	Trafikulykke	3 biler kørt sammen. Sikring af skadested. Vi rekvirerer Politi og Ambulance. Oprydning og spuling af vejbane.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 2-11-2018 til kl. 08:00 d. 3-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:25	Skolegade	Skraldespand i det fri-Brand	Assistance til politi på stedet, efterslukkede skraldespand med vandlukker.
06:07	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
07:15	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
07:47	STRANDBOULEVARDEN	Brandeftersyn	Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
07:49	NORDRE FASANVEJ	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af trykfald i sprinklersystem