

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-11-2018 til kl. 08:00 d. 9-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:35	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:03	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:40	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:27	Godthåbsvænget	Røg fra trappe	Mindre brand på kogeplade, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Lejlighed og trappe ventileret med overtryksventilator. Foretaget eftersyn for brandspredning via emhætte til ventilationskanal intet at bemærke.
10:33	Frederiksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
10:33	Mathildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:31	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:55	Lybækgade	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret af pyroteknisk artikel/røgkanon.
12:09	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:49	Tårnfalkevej	Trafikulykke	Solouheld med kassevogn mod autoværn. Fører tilset af ambulancemandskab. Foretaget sikring af skadested og oprydning af vragele. Køretøj afhentet af ladvogn og skadestedet overdraget til politiet.
13:11	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:28	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:36	Hedemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:40	Strandvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra afkalkning af kaffemaskine.
14:06	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-11-2018 til kl. 08:00 d. 9-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:42	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:15	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
15:18	Tagensvej	ild i lejlighed	Røglugt på gang fra lejlighed. Dør opbrudt for at fortage eftersyn. Det blev konstateret lugten kom fra smeltet el-kedel.
16:01	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:54	Hjortens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:03	Staldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:11	Sundparken	Røg fra Lejlighed	Brand i lejlighed, gået ud af sig selv. Person fundet i lejligheden. Foretaget eftersøgning af yderligere personer i lejligheden. Lejlighed ventileret. Skadestedet overdraget til politiet.
17:36	Bystævneparken	Brandalarm	Mindre ildløs i te-køkken på nedlagt værelse, slukket af personale før beredskabets ankomst. Let røgspredning til gangareal, bortventileret røg med overtryksventilator. Personale og beboere tilset af ambulancepersonale for røgforgiftning, intet at bemærke. Underrettet Københavns Kommunes Rådhusvagt, som tilkaldte skadestedsservice. Overdraget skadestedet til politiet og personalet på stedet.
19:56	Hvidovrevej	Brand i elinstallation	Ild i elskab - Radius tilkaldt for afbrydelse af strøm. DSB orienteret omkring mørklagt station.
20:27	Øster Voldgade	Gaslugt	Anmelder havde observeret gaslugt i området. Eftersyn foretaget i området, intet fundet.
21:01	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:23	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:31	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:44	Peter Bangs Vej	Eftersyn	Beboer kunne lugte røg i gårdareal. Foretaget eftersyn i div. affaldscontainere samt en 20 fods container med bygge affald intet at bemærke.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-11-2018 til kl. 08:00 d. 9-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:25	Metrovej	Brandalarm	Batteri til elektrisk palleløfter var eksploderet under ladning. Der var ikke opstået ildebrand men en del dampe fra batterisyren. Palleløfteren kørt til det fri. Ladestation afbrudt til 230 V forsyning. Foretaget udluftning i kældergang. centralskab reetableret.
02:04	Thorupsgade	Brandalarm	Mindre brand i papir på værelse. Slukket med vandfyldt slangevinde, værelse ventileret med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til bygningsejer, der selv iværksætter følgeskadebekæmpelse.
06:41	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
07:59	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.