

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 9-11-2018 til kl. 08:00 d. 10-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:59	Adelgade	Andet	Ass. til ophjælpning
09:30	Åmarkevej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Stjerneaster
09:49	Hammerholmen	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:56	Valhalsgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:03	Bøhmensgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:37	Nygårdsvej	FUH-Færdselsuheld	To biler kørt sammen. En lettere tilskadekomne. Der blev foretaget kontrolleret frigørelse af person og foretaget sikring af skadestedet. skadestedet overdraget til politiet.
10:56	Brydes Allé	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:13	Nørrebrogade	Naturbrand	Ingen brand ved vores ankomst. Eftersyn, i.a.b.
11:19	Boltonvej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
11:27	H.C. Ørsteds Vej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:29	Hedemarksvej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:22	Klintholmvej	Personredning	Ca. 10 årig pige, som har stukket en finger ind i et hul, i solafskærmning af metal. Fritskåret et rundt stykke metal, for derefter at friskære finger fra metalstykket, ved hjælp af Dremelskærer, under konstant vandafkøling. Pt. overgivet til ambulance p.g.a. lettere hævet finger.
13:02	Priorparken	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 9-11-2018 til kl. 08:00 d. 10-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:50	Bjørnsonsvej	Transportmidler (brand)	Udlagt 2 stk. HT for slukning af skraldevogn. ild i komprimator til metalaffald. vand fra tank og vandforbrug ca. 500 l.
14:11	Scandiegade	Container/affald (brand)	Mindre ildløs i vat tæppe i det fri, slukket med 1 HT-rør.
14:54	Søllerødgade	Bygningsbrand	Anden årsag til blind alarm.
15:50	Østerbrogade	Bygningsbrand	Ild i ledninger til facade skilt, slukket med 1 HT-rør.
17:22	Langebrogade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:46	Rovsingsgade	Naturbrand	Mindre ildløs, trampet ud med en brandstøvl.
19:26	Refshalevej	Naturbrand	Ild i et mindre oplag af byggematerialer. Slukket med HT-rør.
21:07	Strandgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:37	Kanalens Kvt	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:07	Dronningens Tværgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
23:12	Ved Slusen	FUH-Færdsselsuheld	To biler kørt sammen. 4 tilskadekomne. Igen fastklemte. Der blev foretaget oprydning og sikring af skadestedet. politiet overtog skadestedet.
00:22	Bredgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:45	Teglmølgsgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 9-11-2018 til kl. 08:00 d. 10-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:45	Strandskolevej	Transportmidler (brand)	Overtændt personbil i det fri - ingen fare for brandspredning - slukket med én HT.
04:36	Mariendalsvej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:49	Østerbrogade	Andet	Ass. til ophjælpning.
07:06	Laurits Olsens vej	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.