

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 17-11-2018 til kl. 08:00 d. 18-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17-11-2018 08:14	Brydes Allé	Brandalarm	En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17-11-2018 08:58	Vallensbækvej	Brand-Bil i det fri	Mindre ildløs i motorrum på personbil. Slukket med HT-rør.
17-11-2018 10:52	Vibevej	Røg fra Lejlighed	Eftersyn og udluftning efter glemt mad på komfur. Beboer sov i lejligheden og havde glemt en gryde på komfuret. Politiet havde vækket beboer og vinduerne var åbne da vi ankom.
17-11-2018 11:07	Ved Vesterport	Trafikulykke	Bil mod motorcykel. 2 personer på motorcykel letter tilskadekomne. Kørt til RH
17-11-2018 11:36	Sigynsgade	Trafikulykke	To køretøjer er impliceret i trafik uheld.
17-11-2018 13:06	Brandholms Alle	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem fire implicerede parter. Politiet overtog skadestedet.
17-11-2018 13:10	Tranehaven	Trafikulykke	Bil kørt delvist ind i en bygning, ingen person skade kun skade på bilen samt bygningen.
17-11-2018 16:15	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på centralskabet.
17-11-2018 16:36	Øresundsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
17-11-2018 17:23	Islebrovej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17-11-2018 17:54	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17-11-2018 18:44	Fosgården	Brandeftersyn	Ingen røglugt i opgangen.
17-11-2018 18:47	Godthåbsvej	Brandeftersyn	Eftersyn. 2 stk. olielamper slukket på altan.
17-11-2018 19:27	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved brv. ankomst
17-11-2018 19:28	Hammerichsgade	Brandalarm	Ild i skraldespand i kælderen under biografen. Slukket af personalet inden vores ankomst.
17-11-2018 20:22	Sølvgade	Oversvømmelse	Vandskade uden på bygning. Vandet fossede uden på bygning fra 2.sal og til gangtunnel i stueetagen.
17-11-2018 22:13	Ålekistevej	Brandeftersyn	Eftersyn for svag røglugt ved elevator, Personalet siger at elevatoren 2-3 gange har indikeret fejl / eftersyn i løbet af dagen. Der var svag lugt af friktion i elevatoren . Personalet fik besked på ikke at benytte elevatoren før der har været service på den.
17-11-2018 23:03	Borups Allé	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 17-11-2018 til kl. 08:00 d. 18-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18-11-2018 02:13	Peter Bangs Vej	Ild i skraldespand	Ild i affaldsspand.
18-11-2018 02:55	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktiveret grundet røg fra bagerovn.
18-11-2018 03:13	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag.
18-11-2018 07:20	Mjølnerparken	Brandeftersyn	Der var let lugt af avis ingen røg i gang areal.