

Døgnrapport

Vagtdøgn:

kl. 08:00 d. 19-11-2018 til kl. 08:00 d. 20-11-2018



Alarmtidspunkt	Vejnavn	Årsag til alarmering	Situation
08:01:48	Rødovrevej	Bygningsbrand	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:02:54	Kettehøjvej	FUH-Færdselsuheld	Lastbil påkørt personbil bagfra, en person med nakkesmerter overtages af ambulance. Assistance til ambulancetjenesten med sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem lastbil og personbil. Fejet kørebane og overdraget skadestedet til politiet.
09:05:39	Kirkegårdsvej	Bygningsbrand	En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:27:21	Byvej	Bygningsbrand	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:48:39	Medelbyvej	Bygningsbrand	Melder aktiveret grundet damt. Anlæg reetableret.
10:52:28	Avedøreholmen	FUH-Færdselsuheld	Assistance til ambulancetjenesten med sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret med patient til ambulance samt trukket personbil fra buskads til nødspor. Overdraget skadestedet til politiet.
11:22:19	Tietgensgade	Bygningsbrand	En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:47:51	Andebakkesti	Bygningsbrand	Blind alarm af anden årsag.

11:49:56	Ryvangs Allé	Bygningsbrand	ABA udløst af grundvandspumpe på Pumpestation.
12:30:27	Hvidovrevej	Bygningsbrand	Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:43:47	Esther Møllers Vej	Bygningsbrand	En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:04:00	Vestgrønningen	Bygningsbrand	Melder aktiveret af brandtryk ved en fejl. Glas skiftes. Anlæg reetableret.
14:07:58	Oceankaj	Bygningsbrand	Blind alarm af anden årsag.
15:42:12	Leifsgade	Bygningsbrand	Taget døren for at komme ind til tørkogt gryde på tændt komfur. Slukket for komfur samt afkølet gryde i håndvask. Efterset lejlighed samt udluftet denne. Rep af dør, nøgler til påsat lås givet til politiet. Politiet overtog skadestedet.
16:25:48	Frydenhøjstien	Bygningsbrand	Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:19:25	Østerbrogade	Bygningsbrand	Mindre ildløs i facadeskilt.
17:58:17	Mågens Kvt	Container/affald (brand)	Ild i affaldscontainer, slukket med en HT-rør.
20:14:37	Skellet	Transportmidler (brand)	Ild i 2 biler, slukket med HT-rør.
21:24:17	Humletorvet	Bygningsbrand	En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:31:24	Arne Jacobsens allé	Bygningsbrand	Blind alarm pga. støv fra håndværkere.
01:36:03	Hulgårds Plads	Naturbrand	Blind alarm - anmelder havde taget fejl.
02:09:22	Sydvestvej	Bygningsbrand	Ild i forladt bygning, slukket med HT-rør samt skum. Overdraget skadestedet til politiet.
05:24:19	Dalgas Have	Andet	Ass. til hjemmepleje med løft af borger.

06:09:04

Bystævneparken

Bygningsbrand

Mindre ildløs i en trøje pga. rygning. Ingen person
skade