

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 23-11-2018 til kl. 08:00 d. 24-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:33	Bystævneparken	Brandalarm	Brandtryk taget med vilje at beboer - Kendt af HBR for mange gange at foretage samme handling. Psykisk syg person - forsøgte tillige under min overværelse at antænde sin sofa med en lighter. Politi tilkaldt for at foranstalte en evt. tvansindlæggelse.
08:55	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:29	Engvej	ISL-Eftersyn	Intet at bemærke.
09:44	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
10:30	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund
11:18	Pilebro	First Responder	First Responder. Assistance til ambulance tjenesten.
12:04	Kildevældsgade	Ass. til ophjælpning	Ass. til døgnplejen.
12:05	Willemoesgade	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.
13:51	Oksens Kvt	Brandalarm	Alarmtryk aktiveret uden årsag.
14:03	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:34	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:12	Junggreensvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 23-11-2018 til kl. 08:00 d. 24-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:06	Georg Brandes plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:29	Cort Adellers Gade	Brandalarm	Stoppet på radioen.
20:42	Strickersvej	Spuling af gade	Assistance til politiet, opsamling af ca. 10 l maling samt udlægning af Absodan.
21:35	Borgergade	Brand-Bil i det fri	Slukket med ht-rør.
21:37	Vesterbrogade	Brandeftersyn	Intern brandalarm. Formentlig et brandtryk der var aktiveret uden grund. Vicevært ville reetablere anlægget.
21:46	Rosenlunds Allé	Ass. til ophjælpning	Ass til sof. ophjælpning af borger.
23:05	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af vandskade.
00:20	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:29	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:41	Peter Bangs Vej	Skraldespand i det fri-Brand	Skraldespand i det fri slukket med ht-rør.
02:20	Frederikssundsvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i papkasse slukket med lidt vand fra ht-rør.
03:35	Kongovej	Brandeftersyn	Glemte gryde på komfur, foretaget udluftning samt tilsyn af beboer.