DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 26-11-2018 til kl. 08:00 d. 27-11-2018

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
08:12	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget
08:38	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag
09:14	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund
09:20	Stenosgade	Brandalarm	Ved ankomst er ABA retableret.
09:29	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
10:07	Blytækkerporten	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget
10:26	Erhvervsvej	Brandalarm	Falsk alarm, alarmtryk udløst ved en fejl
10:34	Edisonsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på alarmoverførslen
10:54	Østerbrogade	Ass. til ophjælpning	Hjulpet dame op fra sin seng, således at hun kunne tage sin rolator og gå på toilettet!
11:04	Roskildevej	Brandalarm	Håndværker skar med vinkelsliber (lille røg udvikling) Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af håndværkeres arbejde med vinkelsliber tæt på detektoren.
11:29	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 26-11-2018 til kl. 08:00 d. 27-11-2018

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
12:10	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
12:15	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
13:56	Duevej	Brandalarm	Falsk alarm, alarmtryk aktiveret ved et uheld
16:18	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret
17:20	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
17:25	AMAGERFÆLLEDVEJ	Ass. til ophjælpning	
20:46	Brøndby Strand Centrum	Gas-Gaslugt i bygning	Eftersyn for gaslugt - Intet at bemærke.
23:39	Prags Boulevard	Bygn.brand-Udhus, fritliggende	Ild i skur 14m2. slukket med HT-rør.
23:59	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
07:57	ØRESTADS BOULEVARD	Brandalarm	Blind alarm, grundet røgkanon.