

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-11-2018 til kl. 08:00 d. 29-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:31	Vigerslevvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:48	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:10	Oksens Kvt.	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
12:21	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
12:21	Bryggervangen	Redning	Sikringsbeslag var gået igennem storetå på person. Beslag afmonteret og beslag og patient sendt med ambulance til hospital.
12:37	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:22	Enghavevej	Gaslugt i bygning	Beboer mente han havde lugtet gas i opgangen. Det viste sig at være håndværkere der havde skåret med vinkelsliber i kælderen.
14:45	Strandskolevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:15	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:06	Hesselager	Trafikulykke	3 biler kørt sammen - 1 person med kraftige nakkesmerter. Der foretages teknisk frigørelse. Der foretages yderligere oprydning og politi overtager skadestedet.
17:09	Ved Slusen	Trafikulykke	4 biler kørt sammen. Ingen personskade, oprydning foretaget.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-11-2018 til kl. 08:00 d. 29-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:56	Smedetoften	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:46	Refshalevej	Redning	Gammelt fyrskib var ved at kænre på grund af lav vandstand. Beredskabet anlagde trosser og wire fra skib til ankerpunkter på land. Kat i vandet, blev reddet op af overfladeredder. Skadestedet overdraget til ejer og skadeservice.
19:47	Philip De Langes Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
20:03	Ejby Mosevej	Ild i bygning	Ild i brænder i forbrændingsanlæg. Slukket ved ankomst af personale. Eftersyn foretaget. Tilkaldt tekniker overtager.
20:51	Tomsgårdsvej	Ild i affald	Ild i ca. 300L affalds container slukket med et HT-rør.
20:55	Enghavevej	Eftersyn	10-15 meter byggepladshegn truer med at vælte ud mod gaden. Ved ankomst var entreprenør mødt op med 3 håndværkere, som skulle pille hegnet ned. Politi ville opretholde deres afspærring til entreprenør var færdig med nedrivningen. Skadested blev overgivet til politi og entreprenør.
22:58	Serridslevvej	Ild i container	Ild i container, formentlig antændt af olieprodukt og savsmuld. Slukket med HT-rør.
23:38	Lindborgvej	Røg fra bygning	Ved beredskabets ankomst, har der været ild i en tagboks til bil samt andet plastik, som var placeret op af bygning. Ildløs var slukket ved ankomst. Politiet overtager.
23:42	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:56	Refshalevej	Redning	Drejestige har anbragt 2 stk dykpumper ned i bunden af det synkende fyrskib.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-11-2018 til kl. 08:00 d. 29-11-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:35	Digevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
01:53	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
02:13	Pilestræde	Røg fra kælder	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
05:51	Stamholmen	Forurening	Intet fundet på adressen.
07:28	Nordstjernevej	Brandalarm	Melder aktiveret grundet mindre røglugt i elevator. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke på adressen.