

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 2-12-2018 til kl. 08:00 d. 3-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:22	Skelbækgade	Brandalarm	Mindre påsat ildløs i teknikrum 4 arnesteder slukket med slangevinde fra parkeringskælder. FMO rekv. med el-ventilator. Teknikrum og parkerings kælder udluftet med el ventilator.
08:54	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Hotel gæste brugte en hårtørrer i nærheden af detektoren.
09:17	Bryggergårdsvej	Brandeftersyn	Afhjælpning ifm grundvandsalarm.
09:29	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:21	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:34	Kaffevej	First Responder	First Responder.
11:53	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Ass til SUF med ophjælpning af person, der var gledet ud af sin kørestol.
13:37	Mælkevejen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:08	Køge Bugt Motorvejen	Trafik ulykke	Trafik ulykke med 5 biler impliceret, i alt 4 tilskadekomne, heraf 2 udtaget skånsomt. Sikret skadestedet, udlagt sikringslange, foretaget oprydning.
15:10	Nygårdsvej	Brandalarm	Mindre røgudvikling fra server i serverrum, udløst inergen anlæg.
15:20	Ottliavej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:24	Nygårdsvej	Brandeftersyn	Eftersyn for røgslør i serverrum. Svag lugt af brændt elektronik. Teknikere arbejder på stedet for at finde pågældende server.
16:39	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
16:52	Nørrebro Vænge	Brandeftersyn	Eftersyn i forbindelse med at anmelder havde lugtet røg. Ved ankomst konstateret tydelig lugt af brændt mad. Foretaget eftersyn iab. Udluftet gangareal.
17:00	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:08	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:13	Ved Vesterport	Brandeftersyn	Kortslutning i neonskilt over butik, slukket med en vandslukker. Strøm til skilt afbrudt på afbryder.
18:13	Ejby Mosevej	Trafik ulykke	Solouheld hvor personbil havde ramt betonklods og havnet på autoværn. Sikret skadested og udlagt absodan på oliespild.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 2-12-2018 til kl. 08:00 d. 3-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:00	Thorsgade	Brandalarm	Mindre ildløs i plast spækbræt slukket af personalet på stedet. Ventilret for røg, og reetableret abanlægget.
19:20	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på centralskabet.
19:37	Slotsherrensvej	Oliespild	Udlagt yderligere absodan efter solouheld.
20:50	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Fejl på alarmoverførslen.
23:31	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
00:35	Store Krog	Ass. til ophjælpning	Ass. til SUF med ophjælpning af person.
01:06	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved tobaksrygning.
05:02	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:17	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på centralskabet.