

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 3-12-2018 til kl. 08:00 d. 4-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:57	Nielsine Nielsens Vej	Forurening	Lille spild af hydraulik fra lastbils kran. udlagt 3 poser á 10 kg absodan og opsamlet samme.
09:50	Sneppevej	Eftersyn	Politiet beder om assistance. 2 små gasflasker fundet, gassen lukket. Politiet overtager herfra.
10:28	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:03	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:43	Dortheavej	Ild i lejlighed	Ild i tørretumbler i badeværelse, slukket med 1 HT-rør. Tørretubmler bragt ud i det fri. Foretaget udluftning af lejligheden med ventilator. Skade service tilkaldt for måling. Ingen røg i lejligheden over.
15:33	Valby Langgade	Røg fra bygning	Melding lød på røg fra tag, men det var formodentlig kraftig røg fra pizza ovn.
17:22	Allersgade	Elevatorstop	Person hjulpet ud af elevator af montør.
18:13	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:07	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:32	Krogebjerg	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
19:47	Rørsangervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
19:55	Prins Knuds Dæmning	Brandalarm	Blind alarm, Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:24	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
07:00	Beethovensvej	First Responder	Assistance til Region hovedstaden ved hjertestop.