

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-12-2018 til kl. 08:00 d. 5-12-2018



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
08:40	Molestien	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:18	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag
09:20	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:29	Hoffmeyersvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
09:59	Nordre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:12	Holger Danskes Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på alarmoverførslen.
10:33	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:19	Snorresgade	Brandeftersyn	Aba-skab aktiveret da melder i køkkenet aktiveret af damp fra ovn.
11:31	Grøndals Parkvej	Bål på gade	Mindre bål lavet af bøger anlagt på græsplæne. Afslukket med en vandslukker.
11:39	Palermovej	Brandeftersyn	Ild i Ovn, Beboer slukket for ovn.
11:56	Slotsherrensvej	Trafik ulykke	Færdsselsuheld, tre biler involveret. En person overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget sikring af skadested, oprydning af vragele, biler flyttet væk fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
11:58	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:58	Horsevæget	First Responder	Ass. regionen
12:29	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, ved afprøvning havde de glemt at sætte anlægget i service.
12:46	Lollandsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:54	Avedøreholmen	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning. Politiet overtog skadestedet.
13:55	Korsgade	Trafik ulykke, bensin spild	Sikring af skadested, udlægning af Absodan. Opsamling af samme samt vragele.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-12-2018 til kl. 08:00 d. 5-12-2018



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
14:10	Halmtorvet	Brandeftersyn	Kaldet til eftersyn for røg af politiet, ved ankomst er der intet at bemærke.
14:40	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:48	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:53	Krogebjerg	Ass. til ophjælpning	Person faldet i hjemmet. Hjulpet op i kørestol.
16:45	Gammel Køge Landevej	Trafikulykke	Svensk indregistreret bil kørt ind i butiks facade. Efterset bygningen for skader I.A.B. Tilkaldt skadeservice.
17:00	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:08	Kristianiagade	Brandalarm	Blind alarm, grundet madlavning.
17:13	Hulgårdsvej	Trafikulykke	To personbiler kørt sammen i vejkryds med en del materiel skade til følge. Sikret skadested samt Amb. mandskab mod trafik. Udlagt 10L Alfob til opsugning af div. væsker.
17:23	Frederiksborggade	Metro brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af rygning.
19:02	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
19:46	Gadelandet	Ild i container	Ild i affaldscontainer slukket med HT rør.
20:00	Krogebjerg	Ass. til ophjælpning	Beboer som er faldet hjulpet op i stol.
20:44	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:54	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:27	Bystævneparken	Brandalarm	Falsk alarm, brandtryk aktiveret uden grund.
23:07	Nykær	Oversvømmelse	Håndtag til blandingsbatteri faldet af. Lukket for to ballوسفikser. Ingen oversvømmelse da vandet løb ned i håndvask.
00:01	Højbro Plads	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
01:53	Ryparken	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning borger.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-12-2018 til kl. 08:00 d. 5-12-2018



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
03:12	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:30	Løvetandsvej	Ass. til ophjælpning	Beboer hjulpet op fra gulvet.