

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-12-2018 til kl. 08:00 d. 15-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:23	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:29	Sophus Falcks Alle	Brandeftersyn	Eftersyn efter ildløs i udestue, som var gået ud af sig selv. Skadeservice rekvireret.
09:44	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Mindre ildløs i papirkurv. Slukket af personale før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning af bolig, skadestedet overladt til personale på stedet.
10:45	Prøvensvej	Trafikulykke	Trafikulykke mellem 2 personbiler.
11:03	Sundbygårdsvej	Ild i bygning	Blind alarm, idet anmelder antog røg fra røgmaskine som ildløs.
12:16	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:22	Rebæk Søpark	Ild i affald	Mindre brand slukket ved ankomst.
12:56	Julius Thomsens Plads	Brandeftersyn	Ild i askebære ved nedgang til Metro.
13:18	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Foretaget udluftning.
13:26	Røde Mellevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:27	Borups Alle	Trafikulykke	Trafikulykke med to implicerede biler. Én person med nakkesmerter overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget sikring af skadested, kørt biler ind til siden og fejlet vejbane. Overdraget skadestedet til politiet.
13:33	Gyldenrisvej	Ass. til ophjælpning	Ass. til Københavns Kommune med ophjælpning af borger.
14:53	Arsenalvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:16	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:11	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:21	Meldahlgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:38	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:13	Østerbrogade	Trafikulykke	Trafikulykke, 3 biler impliceret. Ingen tilskadekomne.
18:16	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-12-2018 til kl. 08:00 d. 15-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:14	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
19:35	Sortedam Dossering	Røg fra Lejlighed	Blind alarm, idet anmelder antog flammeskær fra stearinlys som ildløs. Indsat 2 røgdykkerhold via trapperum for at lokalisere branden. Stearinlys flyttet fra vindueskarm.
20:17	Frederiksborggade	Brandeftersyn	På perronen på Nørreport station, spor 4. Ildløs i et stykke papir på 5x5 cm, som var stukket ind i et hul i hjørnet af en dør. Branden afslukket med en 10 l. vandslukker.
21:31	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
21:32	Batterivej	Bygn.brand-Mindre brand	Eftersyn for røglugt fra pillefyr - efterset.
22:04	Skyttegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor formentlig var aktiveret på grund af afskydning af noget fyrværkeri i skolegården, idet at to døre til skolen stod åbne. Poliiti også på stedet ift. de åbne døre.
22:29	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:40	D B U Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:49	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
22:56	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:47	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:48	Guldbergsgade	Ild på trappe	Ildløs øverst på bagtrappe med gennembrænding af bagdør til lejlighed. Indsat en tur med 1 x HT-rør via tryksat fortrappe til slukning og eftersøgning i lejlighed. En tur indsat med 1 x HT-rør til slukning på bagtrappe og eftersyn for brand-/røgspredning til loftsrum. Foretaget udluftning. Tilkaldt skadeservicefirma. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservicefirma.
01:07	Nyelandsvej	Brandalarm	Linjefejl - Fejl på linjen mellem institution og AC/VC.
01:33	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:40	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
03:44	Nyelandsvej	Brandalarm	Linjefejl - Fejl på linjen mellem institution og AC/VC.
04:14	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af tobaksrygning.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-12-2018 til kl. 08:00 d. 15-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:54	Halmtorvet	Ild i affald	Mindre anlagt bål i en 5 l. spand, slukket af personalet på institutionen med en vandfyldt slangevinde.
07:29	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.