

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 19-12-2018 til kl. 08:00 d. 20-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:23	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:33	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder aktiveret pga. støv fra håndværker i forbindelse med nedrivning.
08:57	Fabrikmestervej	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag.
09:31	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
09:36	Øster Voldgade	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund
09:38	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:06	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:25	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:30	Hornemanns Vænge	Brandeftersyn	Assistance til politi.
10:39	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:22	Snørresgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:39	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:53	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, der var fejl på alarmoverførslen.
13:00	Nykær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
13:29	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:51	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:01	Krogebjerg	Ass. til ophjælpning	Servicetur for hjemmeplejen.
15:02	Diget	Elevatorstop	Elevatorstop i ældreopgang.
15:53	Ågade	Ild i bil	Ild i bil.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 19-12-2018 til kl. 08:00 d. 20-12-2018



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:07	Hvidovre Enghavevej	Brandeftersyn	Ifølge anmelder havde intern røgmelder larmet i min. 10 min. Der er ingen hjemme.
18:01	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, blind alarm af anden årsag.
20:24	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:06	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:41	Sydvestvej	Ild i bygning	Ild i bygning - nedrivningsklar forladt bygning - 1. sal og loft overtændt ved brandvæsenet ankomst - kraftig ildløs i 4-5 værelser. Slukket med c-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
00:22	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:02	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:32	Irlandsvej	Brandeftersyn	Ild i affaldscontainer.
07:01	Vestergade	Redning Andet	Damprør defekt, store mængder tryksat dampudslip i bygningen (Kld. skakt).
07:20	Bispebjerg bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.