

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-1-2019 til kl. 08:00 d. 5-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:27	Jarmers Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:33	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm. Alarmoverførsel ikke sat i service ved sprinklertest.
12:04	Indiakaj	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:29	Vennemindevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:50	Vennemindevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:10	Thorsgade	Ass. til ophjælpning	Ass til ophjælpning.
13:29	Ørestads boulevard	Naturbrand-Mindre brand	Planlagt afbrænding af siv, af københavns kommune. Ikke behov for brandvæsenet.
13:38	Peter Rørdams Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:59	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Stjerneaster.
14:38	Engdraget	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i Skraldespand. Slukket med vandslukker.
14:53	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:30	Rødager Alle	Container i det fri-Brand	Mindre ildløs i 6 fods affaldscontainer fyldt med byggematerialer, muligvis antændt af fyrværkeri. Slukket med 1 HT-rør tilsat Foscar skum system.
15:43	Brandholms Alle	Min. forurening-v/FUH	Bil påkørt bagfra af anden bilist, mindre person- og materielskade på begge køretøjer. 1 person kørt på skadestuen grundet smerter i ryg og lænden.
16:15	Telemarksgade	Røg fra kælder	Røg fra kælder. Vi kunne ikke konstatere hverken røg eller lugt af røg. Efterset opgang samt affaldskælder. lab.
16:17	Nordre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-1-2019 til kl. 08:00 d. 5-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:26	Sankt Annæ Plads	Brandeftersyn	Røglugt fra scene værksted, udsugning fra skæremaskiner skilt ad. Tømte rør for savsmuld.
16:54	Ejbydalsvej	First Responder	Ass. Til Reg. H ved hjertestop
17:29	Havneholmen	Brandalarm	Ild i klude i tørretumbler slukket ved ankomst.
17:38	Utterslevgård	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:58	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:50	Dirch Passers Allé	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affaldsspand. Slukket med 1 stk. HT-rør.
21:49	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:50	Knippelsbro	Min. forurening-v/FUH	Assistance til Politiet. Oliespild på vejbanen efter færdselsuheld.
23:06	Jagtvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med HT-rør.
23:31	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:43	Horsekildevej	Ild i lejlighed	Kraftig brand i lejlighed, slukkes med HT-rør. En person overdraget til ambulancetjenesten, samt flere personer reddet ned ved hjælp af drejestige.
23:52	Hvidovre Enghavevej	Trafikulykke	Ene ulykke, person set løbe fra stedet. Rekv. Radius til påkørt el-skab, afdækket skabet med en pose. Overdraget skadestedet til politiet.
00:23	Grønløkkevej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i affaldscontainer i det fri. Slukket med HT-rør.
00:29	Enghavevej	Naturbrand-Mindre brand	Formodet natur brand. Intet at bemærke.
00:57	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Ild i elektronik til friture apparater i køkken, slukket med kulsyreslukker og slangevinde. Foretaget eftersyn bla. af ventilationsanlæg og ventilering på etagen.
01:29	Hammerholmen	Tilskadekomst-Arbejdsplads	Mand ramt af grab ifm. opløftning af truck fra bunden af skibet. Manden løftet op af liften og overdraget til ambulancetjenesten og politiet.
03:03	Kong Georgs vej	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med HT-rør.