

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 5-1-2019 til kl. 08:00 d. 6-1-2019



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
08:51	Sønderkær	Trafikulykke	Færdssuheld mellem 2 biler. Ingen tilskadekomne. Sikring af skadested, oprydning.
09:14	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:25	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
11:02	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, melder udløst grundet småkage bagning.
13:57	Stationsvænget	First Responder	First Responder.
13:57	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, damp fra omklædningsrum.
16:21	Brøndbyøstervej	Naturbrand-Mindre brand	Ildløs i Buskads, slukket ved beredskabets ankomst.
17:18	Nitivej	Container i det fri-Brand	Ild i 660 l. container, slukket af forbipasserende + politi, efterslukning foretaget med HT-skumrør.
18:07	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:18	Banegårdspladsen	Person under tog	Falsk alarm.
20:23	Roskildevej	Trafikulykke	Sikring af skadested, ydet førstehjælp til fører af den ene bil, inden ambulancens ankomst. Oprydning, skadested overdraget til politiet.
21:09	Retortvej	Eftersyn	Eftersyn i opgang, kælder og pågældende lejlighed 2. tv. I.A.B. Brugt Termisk kamera. I.A.B.
21:22	Bellahøjvej	Eftersyn	Assistance til politiet med rådgivning/ planlægning af mulig kemi indsats.
21:52	Østrigsgade	Brand i affald	Fandt ikke nogen ildløs, politiet på stedet.
22:51	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
01:01	Egelundsvej	Trafikulykke	Trafikulykke - Bil mod mur. Sikring af skadested, oprydning.
01:29	Nordens Plads	Eftersyn	Intet at bemærke.
02:08	Roskildevej	Bygn.brand-Industribygning	Ass. til Østsjællands beredskab.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 5-1-2019 til kl. 08:00 d. 6-1-2019



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
02:36	Nansensgade	Ild i skraldespand	Slukket med et HT-rør.
02:39	Sundholmsvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør.
03:02	Bragesgade	Ild i skraldespand	Slukket ild i en skraldespand med HT-rør, tilsat A-skum.
03:04	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning.
06:21	Henrik Harpestrengs	Brandalarm	Blind alarm, røg fra tobaksrygning.