

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 6-1-2019 til kl. 08:00 d. 7-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:50	Vodroffs Tværgade	Ild i bygning	Ild i køkken på 7. sal slukket med et HT-rør. Familien der boede i lejligheden tilset af ambulancepersonale. Der kan konstateres overbrændte vandrør med efterfølgende vandskade, hvorfor der foretages evakuering af flere beboere. Der foretages eftersyn for røgspredning til øvrige 3 lejligheder på samme etage samt for evt. brandspredning til tagkonstruktion samt ventilationssystem, iab. Foretaget akut vandskadeafhjælpning på 6. og 7. sal samt klemt brandskadede rørledning med rørklemme for at stoppe vandflow samtidig med at hovedhane blev lukket i varmecentral. Overdraget skadested til politi og skadeservicefirma.
12:17	Ejbyholm	Ild i bygning	Ild i vægkonstruktion efter beboer har fortaget afbrænding af ukrudt med ukrudtsbrænder. Brandspredning til tag, slukket med et HT-rør.
14:55	Howitzvej	Redning Andet	Drejestige benyttet til nedtagning af løse tagsten.
17:10	Thorvaldsensvej	Røg fra Butik	Blind alarm, idet anmelders antagelser om røg i restaurant ikke kunne bekræftes af beredskabet. Eftersyn foretaget i restaurantlokaler samt på etage over restaurant, hvor der intet var at bemærke. Informeret personalet i restauranten om at kontakte beredskabet igen såfremt der på ny opstår lugt eller andre tegn på brand.
18:07	Njaldsgade/ Amagerfælledvej	Trafikulykke	Mindre færdselsuheld med to personbiler involveret. Ikke behov for frigørelse hvorfor patient overgives til ambulancepersonale. Der foretages sikring samt oprydning på skadestedet. Skadested overgivet til politiet.
18:49	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
18:59	Kastrupvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
19:47	Buskager	Ild i container	Ild i papirs container. Muligvis antændt med fyrværkeri. Slukket med et HT-rør.
22:04	Nørrebrogade	Amoniakudslip	Eftersyn for ammoniak lugt, intet at bemærke ved ankomst. Ejendommen gennemmålt med Altair måleinstrument, hvor alle værdier fandtes normale. Muligvis kan dårlig luft stamme fra ejedommens kloak. Beboer kontakter vicevært mandag morgen.
23:53	Skoleholdervej	Ild i skraldespand	Ild i to biler ved ankomst. Slukket med to HT-rør tilsat mellemskum.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 6-1-2019 til kl. 08:00 d. 7-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:49	Sølvgade	Redning Andet	Hul på varmtvands vandrør. Lukket for det varme vand i kælderen.
07:27	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra madlavning.