

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 7-1-2019 til kl. 08:00 d. 8-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
09:04	Dirc Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
09:41	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm som følge af montørs arbejde på anlægget.
10:13	Proviantpassagen	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
10:19	Suhmsgade	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
10:43	Gunnekær	Ild i bil i det fri	Stoppet under fremkørsel.
10:48	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkers arbejde.
12:09	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
12:55	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm. Fejl i forbindelse med afprøvning af anlæg.
13:35	Øster Søgade	Færdselsuheld	Bil mod bil. En person skånsomt udtaget. Skadestedet ryddet og fejlet. Absodan udlagt mod spild af væsker.
14:30	Florasvej	Brandalarm	Falsk alarm. Brandtryk aktiveret uden påviselig årsag.
14:31	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
15:59	Ejby Industrivej	Færdselsuheld	Stoppet under fremkørsel.
18:28	Smyrnavvej	Mindre brand	Ild i gyng. Slukket af politiet vha. en pulverslukker. Efterslukket med en trykvandslukker.
19:15	Johannes V. Jensens Alle	Ild i affaldsoplag	Ild i fem juletræer placeret ved siden af storskraldscontainer. Slukket med et HT-rør.
19:36	Kochsvej	Brandalarm	Falsk alarm. Brandtryk aktiveret uden påviselig årsag.
19:45	Blågårdsgade	Assistance politi	Assistance til politiet med nedtagning af løstsiddende julepynt fra luftledninger.
20:00	Kantorparken	Brandalarm	Ildløs i tøj. Slukket af beboer før HBR ankomst. Røgfylt bolig udluftet. Beboer tilset.
20:14	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
20:45	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
21:37	Rådvalsvej	Ild i bil i det fri	Ild i bil. Slukket med et HT-rør.
02:38	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor aktiveret på grund af vandskade.
07:04	Gamle Landevej	Mindre forurening	Mindre spild af dieselolie fra varevogn. Udlagt absodan.