

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-1-2019 til kl. 08:00 d. 9-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
09:03	Park Allé	Ild i bil i det fri	Overtændt bil. Slukket med to HT-rør, det ene med Foscar skum system.
09:22	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkers arbejde.
10:36	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkers arbejde.
11:00	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
11:06	Klerkegade	Brandalarm	Falsk alarm. Alarmtryk aktiveret uden påviselig grund.
13:15	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm. Fejl ved afprøvning af anlægget.
13:34	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde.
13:39	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm. Damp fra rengøring.
13:52	Polensgade	Eftersyn	Akustisk signal svarende til en røgalarm kunne høres i baggård. Foretaget eftersyn. Røgalarm lokaliseret og udskiftet, da defekt.
14:12	Løvetandsvej	Gaslugt i bygning	Årsag var en blikenslagers på arbejde i lejlighed.
15:23	Hovedvejen	Færdselsuheld	Bil påkørt af flugtbilist. Kun materiel skade. To personer tilset af ambulancepersonale. Udlagt Absodan på spildt olie. Bilen fjernet fra kørebanen.
16:21	Peder Skrams Gade	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
16:35	Frederikssundsvej	Ild i bil i det fri	Røg fra bremses efter hård opbremsning.
18:05	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
18:25	Peder Skrams Gade	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
19:19	Sportsvej	Ild i container	Ild i container. Slukket med et HT-rør.
23:32	Polensgade	Ild i bil i det fri	Personbil røgfylt, formentlig pga fyrværkeri. Udluftet. Politiet overtager.
00:01	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm. Røg fra stearinlys.
03:51	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
06:53	Fabriksparken	Færdselsuheld	Intet at bemærke.