

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-1-2019 til kl. 08:00 d. 15-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	En person udtaget skånsomt af personbil og overdraget til ambulance.
08:26	Vigerslevvej	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
08:53	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
08:58	Jagtvej	Færdselsuheld	Bus mod bus. En tilskadekommen overdraget til ambulance. Oprydning på skadestedet.
09:12	Nordre Ringvej	Færdselsuheld	Flere biler kørt sammen. En person udtaget og overdraget til ambulance.
10:52	Park Allé	Ild i affaldsoplæg	Ild i flere affaldscontainere samt hegn. Slukket med et HT-rør.
11:12	Nykær	Brandalarm	Blind alarm. Tobaksrygning tæt på detektor.
11:23	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm. Tobaksrygning tæt på detektor.
11:43	Lundedammen	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.
11:52	Duevej	Ild i lejlighed	Blind alarm. Anmelders antagelser viste sig ved eftersyn ikke at være korrekt.
11:54	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm. Tobaksrygning tæt på detektor.
13:01	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkeres arbejde.
13:04	Vigerslev Allé	Mindre forurening	Bil mod bil. Ingen personskade. Foretaget oprydning på skadestedet.
13:11	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkeres arbejde.
13:24	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra produktionsanlæg.
13:37	Priorvej	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkeres arbejde.
14:10	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.
14:23	K.M. Klausens Gade	Røg fra Lejlighed	Røg fra cigaretter i opgang. Slukket før HBR ankomst. Udluftet opgang.
14:26	Boltonvej	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
15:00	Ved Stigboderne	Brandalarm	Stoppet under fremkørsel.
15:06	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
16:37	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Damp og os fra madlavning.
17:11	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm. Upåviselig årsag.
19:22	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:32	Else Alfelts Vej	Røg fra Lejlighed	Blind alarm. Anmelders antagelser viste sig ved eftersyn ikke at være korrekt.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-1-2019 til kl. 08:00 d. 15-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:49	Dieselvej	Brandalarm	Blind alarm. Tobaksrygning tæt på detektor.
21:18	Vallensbækvej	Ild i bil i det fri	Ild i bil. Slukket med to HT-rør.
22:37	Kirkevej	Ild i bil i det fri	Ild i bil. Slukket med et HT-rør.
00:42	Elvergårdsavej	Ild i kælder	Ild i kælder i parcelhus. Slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice.
01:00	Hammerholmen	Brand Industri	Ild i udstrømmende hydraulikolie fra utæt ventil. Antændt isolering omkring rør og pumpe.
05:38	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm. Damp fra bad.
07:10	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm. Støv fra håndværkeres arbejde.