

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 16-1-2019 til kl. 08:00 d. 17-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:52	Karise Alle	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:57	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:58	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:14	Forbindelsesvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:24	Harrestrupvej	Min. forurening-v/FUH	Personbil påkørt autoværn - ingen personskade - mindre spild.
10:31	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:00	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
11:30	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:38	Svanevej	Brandeftersyn	Røglugt i Cafeen. Ude i baggården var 2 små krukker ned spagnum og her var der smidt en cigaret.
12:59	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
13:19	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag
13:20	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Ild i køkken hos beboer. Slukket med vandslukker.
13:56	Rødager Alle	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:29	Harsdorffsvej	Ass. til ophjælpning	Ass. Til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
14:55	Prins Constantins Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 16-1-2019 til kl. 08:00 d. 17-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:46	Dronningens Tværgade	Ass. til ophjælpning	Ass. Til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
17:30	Nokken Strandvej	Skorst.brand-Hårdt tag	Stoppet under fremkørsel.
22:52	Hannemanns Allé	Elevatorstop	7 personer hjulpet ud af elevator.
23:23	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:41	Tietgensgade	Brandalarm	Ved ankomst melder personale om svag røg og kraftig røglugt i kælderetagen. Foretaget eftersyn samt udluftning af kælderetagen. Årsag til røgen kunne ikke præcist fastlægges, orienteret personale herom.
05:26	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:00	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:36	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.