

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 18-1-2019 til kl. 08:00 d. 19-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:44	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:49	Løvstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:52	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:52	Brolæggerstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:20	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:16	Islevdalvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:19	Egevolden	Min. forurening-v/FUH	Varevogn påkørt lysmast. Da den er strømførende kontaktes politiets Vc der tager sig af det. Patient overgivet til ambulancetjenesten og skadested overgivet til politiet.
12:13	Otto Busses vej	Brandalarm	Tur annulleret, Anlæg skulle være sat i service. Skal ikke faktureres.
12:38	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:16	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:17	Bellmansgade	Servicetur	Brandhane der løber. HOFOR på stedet, som benyttede og lænsede brandhanen ved beredskabets ankomst.
15:32	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
17:10	Hvidsværmervej	Trafikulykke	Mindre trafikulykke imellem 2 biler, kun materiel skade deraf let oprydning. Biler flyttet til nødspor. Politi overtager skadestedet.
18:30	Ørestads Boulevard	Brandeftersyn	Eftersyn foretaget. Muligt peberspray udløst i opgang. Tagvindue åbnes og der foretages udluftning med overtryksventilator.
19:53	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:20	Nordre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
20:29	Ved Bellahøj Nord	Elevatorstop	Tur annulleret, da person kom ud inden beredskabets ankomst.
20:53	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 18-1-2019 til kl. 08:00 d. 19-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:05	Lyshøjgårdsvej	Person under tog	Afspærring af skadested. Eftersøgning samt oprydning foretaget. Skadested overgivet til Bane Danmark og politiet.
21:06	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
21:51	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, da personale på stedet fejlagtigt havde tilkoblet en forkert gruppe som ikke skulle have været tilkoblet.
22:09	Kobbelvænget	Brandalarm	Falsk alarm, idet alarmtryk bevidst var aktiveret. Alarmtryk beskadiget således at tilbagestilling ikke er mulig. Alarmtryk frakoblet.
01:48	Lervangen	Ild i bygning	Assistance til Østsjællandss Beredskab i forbindelse med bygningsbrand.
06:41	Nørrebrogade	Røg fra Lejlighed	Røg fra skraldespand, slukket ved ankomst.
07:59	Albertslund centrum	Ild i affald	Ild i aviser, slukket ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, iab.